

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Московская, д. 11

Номер прибора: 05472216

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	59,06	45,13	13,93	31,483	0,000	31,483	0,60	0,55	0,438	0,000
22.03.2026 23	24,00	55,93	43,41	12,51	29,023	0,000	29,023	0,60	0,55	0,385	0,000
23.03.2026 23	24,00	53,11	42,21	10,90	25,299	0,000	25,299	0,60	0,55	0,343	0,000
24.03.2026 23	24,00	57,48	44,15	13,32	30,680	0,000	30,680	0,60	0,55	0,409	0,000
25.03.2026 23	24,00	55,99	43,46	12,52	26,602	0,000	26,602	0,60	0,55	0,387	0,000
26.03.2026 23	24,00	60,83	46,30	14,52	31,797	0,000	31,797	0,60	0,55	0,462	0,000
27.03.2026 23	24,00	58,03	45,44	12,58	33,467	0,000	33,467	0,60	0,55	0,421	0,000
28.03.2026 23	24,00	56,83	43,45	13,38	29,588	0,000	29,588	0,60	0,55	0,389	0,000
29.03.2026 23	24,00	49,64	36,98	12,65	15,342	0,000	15,342	0,60	0,55	0,263	0,000
30.03.2026 23	24,00	52,03	38,30	13,74	17,022	0,000	17,022	0,60	0,55	0,294	0,000
31.03.2026 23	24,00	49,52	36,80	12,72	15,996	0,000	15,996	0,60	0,55	0,271	0,000
01.04.2026 23	24,00	52,09	38,42	13,67	16,220	0,000	16,220	0,60	0,55	0,301	0,000
02.04.2026 23	24,00	45,44	35,86	9,58	10,812	0,000	10,812	0,60	0,55	0,205	0,000
03.04.2026 23	24,00	45,25	34,26	10,99	14,174	0,000	14,174	0,60	0,55	0,242	0,000
04.04.2026 23	24,00	59,72	41,19	18,52	21,542	0,000	21,542	0,60	0,55	0,399	0,000
05.04.2026 23	24,00	56,86	39,48	17,38	16,219	0,000	16,219	0,60	0,55	0,328	0,000
06.04.2026 23	24,00	51,84	36,79	15,05	14,484	0,000	14,484	0,60	0,55	0,272	0,000
07.04.2026 23	24,00	56,92	37,93	18,99	17,848	0,000	17,848	0,60	0,55	0,339	0,000
08.04.2026 23	24,00	60,43	38,64	21,79	17,530	0,000	17,530	0,60	0,55	0,382	0,000
09.04.2026 23	24,00	60,45	38,12	22,33	17,343	0,000	17,343	0,60	0,55	0,387	0,000
10.04.2026 23	24,00	59,13	37,69	21,44	17,217	0,000	17,217	0,60	0,55	0,369	0,000
11.04.2026 23	24,00	58,07	37,43	20,64	17,236	0,000	17,236	0,60	0,55	0,355	0,000
12.04.2026 23	24,00	51,96	35,72	16,25	13,117	0,000	13,117	0,60	0,55	0,285	0,000
13.04.2026 23	24,00	50,52	35,44	15,08	13,435	0,000	13,435	0,60	0,55	0,275	0,000
14.04.2026 23	24,00	59,70	38,14	21,56	17,665	0,000	17,665	0,60	0,55	0,381	0,000
15.04.2026 23	24,00	61,11	38,80	22,32	17,838	0,000	17,838	0,60	0,55	0,398	0,000
16.04.2026 23	24,00	56,70	38,83	17,87	18,988	0,000	18,988	0,60	0,55	0,361	0,000
17.04.2026 23	24,00	42,83	31,82	11,01	7,972	0,000	7,972	0,60	0,55	0,167	0,000
18.04.2026 23	24,00	20,79	18,11	2,68	0,000	0,000	0,000	0,60	0,55	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,74	16,82	1,93	0,000	0,000	0,000	0,60	0,55	0,000	0,000
Среднее	24,00	52,57	37,84	14,73	18,531	0,000	18,531	0,60	0,55	0,317	0,000
Итого					555,940	0,000	555,940			9,507	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2026	19411,517	11478,893	304,652	183,643
20.04.2026	19967,457	11478,893	314,159	183,643

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru