

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	22,09	20,58	1,52	0,000	0,000	0,000	4,266	-0,113	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	21,97	20,48	1,49	0,000	0,000	0,000	4,246	-0,115	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	22,33	21,26	1,07	0,000	0,000	0,000	4,263	-0,107	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	22,26	21,16	1,10	0,000	0,000	0,000	4,269	-0,107	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	22,27	20,88	1,39	0,000	0,000	0,000	4,270	-0,109	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	22,46	21,34	1,12	0,000	0,000	0,000	4,280	-0,105	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	22,90	21,49	1,41	0,000	0,000	0,000	4,299	-0,103	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	23,45	22,48	0,96	0,000	0,000	0,000	4,318	-0,098	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	23,37	22,26	1,10	0,000	0,000	0,000	4,314	-0,102	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	23,55	22,92	0,63	0,000	0,001	-0,001	4,326	-0,098	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	23,74	22,55	1,19	0,000	0,000	0,000	4,346	-0,091	0,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	24,22	23,31	0,91	0,000	0,000	0,000	4,352	-0,094	0,000	0,000
13.11.2025 23	24,00	22,71	20,76	1,95	0,000	0,001	-0,001	4,242	-0,109	0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	22,22	21,10	1,13	0,000	0,000	0,000	4,205	-0,103	0,000	0,000
15.11.2025 23	24,00	21,53	20,38	1,15	0,000	0,000	0,000	4,122	-0,108	0,000	0,000
16.11.2025 23	24,00	20,93	20,04	0,89	0,000	0,000	0,000	4,099	-0,113	0,000	0,000
17.11.2025 23	24,00	21,36	20,01	1,35	0,007	0,238	-0,230	0,209	0,058	0,000	0,000
18.11.2025 23	24,00	22,48	23,04	-0,57	0,000	0,054	-0,054	0,197	0,022	0,000	-0,000
19.11.2025 23	24,00	23,34	22,45	0,89	0,393	0,646	-0,253	0,200	0,228	0,000	0,001
20.11.2025 23	24,00	22,65	22,25	0,40	0,000	0,000	0,000	0,026	-0,023	0,000	0,000
Среднее	24,00	22,59	21,54	1,05	0,020	0,047	-0,027	3,442	-0,070	0,000	0,000
Итого	480,00				0,400	0,939	-0,539			0,000	0,001

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
01.11.2025	29656,020	29533,009	346,808
20.11.2025	0,400	0,938	0,000

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru