

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	51,51	44,99	6,52	60,307	51,300	9,007	4,516	4,307	0,693
22.10.2025 23	24,00	53,06	46,26	6,80	60,590	51,341	9,249	4,562	4,339	0,732
23.10.2025 23	24,00	53,63	46,67	6,96	60,200	51,448	8,752	4,568	4,346	0,722
24.10.2025 23	24,00	54,71	47,65	7,06	59,845	51,557	8,288	4,565	4,337	0,716
25.10.2025 23	24,00	55,20	48,15	7,05	60,939	51,428	9,511	4,575	4,344	0,773
26.10.2025 23	24,00	54,41	47,59	6,83	61,267	51,345	9,922	4,546	4,324	0,773
27.10.2025 23	24,00	53,76	47,04	6,72	62,531	51,134	11,397	4,511	4,289	0,822
28.10.2025 23	24,00	55,03	47,98	7,05	59,860	51,616	8,245	4,582	4,353	0,717
29.10.2025 23	24,00	49,66	43,86	5,80	60,480	51,269	9,210	4,503	4,300	0,649
30.10.2025 23	24,00	46,16	41,22	4,95	54,372	45,280	9,092	4,435	4,241	0,554
31.10.2025 23	24,00	53,24	45,77	7,48	59,636	51,498	8,138	4,557	4,327	0,708
01.11.2025 23	24,00	51,37	44,47	6,90	59,103	51,433	7,670	4,544	4,325	0,649
02.11.2025 23	24,00	49,82	43,05	6,76	59,701	51,278	8,423	4,538	4,328	0,659
03.11.2025 23	24,00	50,69	43,69	7,00	59,593	51,251	8,341	4,526	4,309	0,677
04.11.2025 23	24,00	50,86	43,86	6,99	60,369	51,176	9,193	4,527	4,313	0,711
05.11.2025 23	24,00	50,81	43,99	6,82	60,078	51,117	8,962	4,505	4,291	0,693
06.11.2025 23	24,00	50,94	44,08	6,86	60,526	51,100	9,426	4,549	4,331	0,706
07.11.2025 23	24,00	55,65	48,28	7,36	59,547	51,401	8,146	4,620	4,386	0,732
08.11.2025 23	24,00	56,81	49,20	7,61	59,707	51,423	8,285	4,616	4,376	0,759
09.11.2025 23	24,00	56,98	49,46	7,52	61,379	51,198	10,181	4,597	4,364	0,843
10.11.2025 23	24,00	57,14	49,48	7,66	59,544	51,497	8,047	4,638	4,397	0,753
11.11.2025 23	24,00	56,79	49,18	7,60	59,027	51,466	7,561	4,622	4,383	0,727
12.11.2025 23	24,00	57,07	49,44	7,63	59,381	51,415	7,966	4,636	4,396	0,746
13.11.2025 23	24,00	54,24	47,56	6,68	57,382	49,898	7,484	4,601	4,377	0,656
14.11.2025 23	24,00	49,95	43,86	6,09	60,955	51,372	9,583	4,596	4,388	0,676
15.11.2025 23	24,00	49,56	43,97	5,59	60,358	51,508	8,850	4,572	4,364	0,638
16.11.2025 23	24,00	41,54	37,47	4,06	63,342	50,774	12,568	4,477	4,316	0,594
17.11.2025 23	24,00	47,05	41,48	5,57	61,038	51,329	9,709	4,568	4,366	0,636
18.11.2025 23	24,00	47,24	41,79	5,45	60,293	51,441	8,852	4,573	4,371	0,601
19.11.2025 23	24,00	50,57	44,62	5,95	60,712	51,492	9,220	4,547	4,338	0,672
20.11.2025 23	24,00	51,19	44,74	6,45	59,918	52,009	7,909	4,633	4,412	0,644
Среднее	24,00	52,15	45,51	6,64	60,064	51,122	8,941	4,561	4,343	0,698
Итого	744,00				1861,978	1584,793	277,185			21,628

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.10.2025	31971,284	27546,012	354,946
20.11.2025	436,045	366,877	4,576

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru