

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.11.2025 23	24,00	52,26	45,79	6,46	59,217	51,900	7,317	0,451	0,430	0,632
22.11.2025 23	24,00	56,06	48,56	7,50	59,724	52,093	7,631	0,456	0,432	0,725
23.11.2025 23	24,00	53,97	47,29	6,67	61,555	52,021	9,534	0,454	0,432	0,748
24.11.2025 23	24,00	55,01	47,86	7,15	59,522	51,562	7,960	0,449	0,427	0,710
25.11.2025 23	24,00	38,25	35,13	3,13	59,297	51,247	8,051	0,438	0,421	0,402
26.11.2025 23	24,00	35,78	32,96	2,83	59,737	51,216	8,521	0,433	0,417	0,362
27.11.2025 23	24,00	35,99	32,79	3,20	60,626	51,027	9,599	0,431	0,416	0,407
28.11.2025 23	24,00	44,51	39,66	4,85	59,799	51,227	8,572	0,438	0,420	0,537
29.11.2025 23	24,00	45,75	40,69	5,07	61,728	50,951	10,777	0,438	0,420	0,633
30.11.2025 23	24,00	41,49	37,79	3,70	64,680	50,549	14,131	0,431	0,416	0,627
01.12.2025 23	24,00	39,83	36,34	3,49	56,642	47,543	9,099	0,424	0,408	0,452
02.12.2025 23	24,00	41,07	37,18	3,89	61,697	50,380	11,317	0,431	0,415	0,541
03.12.2025 23	24,00	45,51	40,59	4,92	60,244	50,780	9,464	0,437	0,419	0,574
04.12.2025 23	24,00	48,10	42,36	5,74	59,665	50,740	8,924	0,438	0,419	0,620
05.12.2025 23	24,00	55,11	47,73	7,37	58,413	51,035	7,378	0,445	0,423	0,689
06.12.2025 23	24,00	57,03	49,47	7,56	59,856	50,993	8,863	0,447	0,424	0,782
07.12.2025 23	24,00	55,78	48,61	7,17	60,588	50,866	9,722	0,442	0,420	0,793
08.12.2025 23	23,70	52,04	45,79	6,25	42,937	35,644	7,294	0,384	0,365	0,532
09.12.2025 23	24,00	54,78	47,18	7,60	53,226	45,684	7,542	0,394	0,376	0,669
10.12.2025 23	24,00	57,69	49,36	8,33	52,702	45,861	6,841	0,397	0,378	0,690
11.12.2025 23	24,00	56,24	48,41	7,83	53,520	45,618	7,902	0,394	0,376	0,707
12.12.2025 23	24,00	58,88	50,20	8,68	52,440	45,921	6,518	0,397	0,378	0,700
13.12.2025 23	24,00	57,41	49,07	8,34	53,416	45,874	7,542	0,394	0,375	0,721
14.12.2025 23	24,00	59,15	50,18	8,97	54,367	45,596	8,771	0,393	0,374	0,818
15.12.2025 23	24,00	58,72	49,96	8,77	53,711	45,693	8,017	0,393	0,374	0,770
16.12.2025 23	24,00	59,42	50,12	9,30	52,829	45,746	7,083	0,395	0,377	0,753
17.12.2025 23	24,00	55,91	47,71	8,20	52,799	45,703	7,096	0,393	0,375	0,687
18.12.2025 23	24,00	59,53	50,38	9,15	52,532	45,807	6,725	0,399	0,379	0,731
19.12.2025 23	24,00	59,09	50,27	8,82	52,621	45,799	6,822	0,395	0,375	0,720
20.12.2025 23	24,00	59,22	50,28	8,94	52,634	45,925	6,709	0,395	0,376	0,721
Среднее	23,99	51,65	44,99	6,66	56,757	48,367	8,391	0,420	0,401	0,648
Итого	719,70				1702,723	1451,002	251,721			19,453

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.11.2025	436,045	366,877	4,576
20.12.2025	2138,768	1817,880	24,029

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru