Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9
Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	21,79	20,93	0,85	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,007	0,000	0,000
22.11.2025 23	24,00	23,03	21,90	1,13	0,000	0,000	0,000	-0,006	-0,005	0,000	0,000
23.11.2025 23	24,00	22,35	21,44	0,91	0,000	0,000	0,000	-0,006	-0,003	0,000	0,000
24.11.2025 23	24,00	22,96	22,26	0,70	0,000	0,000	0,000	-0,009	-0,004	0,000	0,000
25.11.2025 23	24,00	20,85	19,43	1,42	0,000	0,000	0,000	-0,008	0,002	0,000	0,000
26.11.2025 23	24,00	20,09	19,05	1,04	0,000	0,000	0,000	-0,008	0,003	0,000	0,000
27.11.2025 23	24,00	27,36	26,94	0,42	16,235	16,362	-0,127	0,285	0,238	0,026	0,007
28.11.2025 23	24,00	20,36	18,60	1,76	0,006	0,000	0,006	0,034	0,041	0,000	0,000
29.11.2025 23	24,00	20,43	19,79	0,64	0,000	0,071	-0,071	0,014	0,025	0,000	0,000
30.11.2025 23	24,00	46,23	40,14	6,09	99,229	97,692	1,537	0,365	0,336	0,606	0,595
01.12.2025 23	24,00	42,01	36,15	5,86	172,839	172,101	0,738	0,346	0,328	1,005	1,008
02.12.2025 23	24,00	39,87	33,95	5,92	176,817	176,454	0,363	0,388	0,375	1,042	1,045
03.12.2025 23	24,00	43,77	36,85	6,92	177,509	177,296	0,214	0,335	0,320	1,223	1,227
04.12.2025 23	24,00	45,79	37,78	8,01	176,707	176,594	0,113	0,347	0,332	1,403	1,415
05.12.2025 23	24,00	51,80	42,53	9,28	176,015	175,928	0,087	0,306	0,290	1,620	1,632
06.12.2025 23	24,00	52,84	42,16	10,68	174,816	174,750	0,066	0,357	0,344	1,862	1,866
07.12.2025 23	24,00	52,00	41,36	10,64	174,815	174,691	0,124	0,353	0,340	1,854	1,858
08.12.2025 23	23,70	48,49	38,12	10,37	139,908	139,568	0,340	0,338	0,326	1,490	1,447
09.12.2025 23	24,00	50,60	40,16	10,44	174,247	174,234	0,014	0,322	0,311	1,816	1,819
10.12.2025 23	24,00	53,12	41,82	11,30	173,740	173,736	0,004	0,325	0,314	1,961	1,964
11.12.2025 23	24,00	52,29	41,39	10,90	171,713	171,663	0,050	0,318	0,302	1,885	1,870
12.12.2025 23	24,00	53,35	41,29	12,07	174,050	173,970	0,080	0,331	0,321	2,103	2,099
13.12.2025 23	24,00	52,34	40,85	11,48	173,720	173,608	0,112	0,331	0,320	1,987	1,994
14.12.2025 23	24,00	53,84	41,03	12,81	173,774	173,874	-0,100	0,332	0,322	2,220	2,228
15.12.2025 23	24,00	53,48	40,94	12,53	173,625	173,846	-0,221	0,329	0,319	2,173	2,179
16.12.2025 23	24,00	53,86	40,76	13,11	173,854	174,129	-0,275	0,331	0,321	2,272	2,282
17.12.2025 23	24,00	50,57	38,83	11,74	174,256	174,529	-0,273	0,336	0,327	2,047	2,048
18.12.2025 23	24,00	53,08	40,26	12,82	174,473	174,800	-0,327	0,359	0,350	2,228	2,241
19.12.2025 23	24,00	52,99	40,63	12,35	174,611	174,841	-0,230	0,342	0,333	2,157	2,159
20.12.2025 23	24,00	53,02	40,62	12,40	174,674	174,815	-0,141	0,326	0,317	2,159	2,168
Среднее	**23,99**	**41,82**	**34,27**	**7,55**	**119,054**	**118,985**	**0,069**	**0,247**	**0,238**	**1,238**	**1,238**
Итого	**719,70**				**3571,633**	**3569,549**	**2,084**			**37,138**	**37,152**

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	0,400	0,938	0,000
20.12.2025	3572,034	3570,488	37,138

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /

ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46
Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru