

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	50,74	39,46	11,28	175,465	176,826	-1,361	0,378	0,369	1,974	1,994
22.02.2026 23	24,00	49,38	38,70	10,68	175,578	177,215	-1,637	0,375	0,366	1,864	1,892
23.02.2026 23	24,00	51,14	39,68	11,45	175,601	177,490	-1,888	0,380	0,371	2,003	2,033
24.02.2026 23	24,00	50,88	39,50	11,38	175,548	177,592	-2,044	0,374	0,365	1,991	2,021
25.02.2026 23	24,00	50,88	39,34	11,53	175,606	177,658	-2,052	0,378	0,369	2,018	2,049
26.02.2026 23	24,00	51,56	39,66	11,89	175,555	177,502	-1,947	0,382	0,372	2,082	2,111
27.02.2026 23	24,00	52,45	39,90	12,55	175,508	177,297	-1,790	0,383	0,374	2,194	2,225
28.02.2026 23	24,00	51,17	39,12	12,06	175,517	177,166	-1,649	0,382	0,373	2,113	2,136
01.03.2026 23	24,00	51,05	39,15	11,90	175,573	177,083	-1,510	0,380	0,371	2,086	2,108
02.03.2026 23	24,00	44,22	35,41	8,81	175,641	177,145	-1,504	0,356	0,347	1,569	1,560
03.03.2026 23	24,00	50,01	38,67	11,34	175,543	176,922	-1,379	0,390	0,380	1,991	2,007
04.03.2026 23	24,00	51,90	39,62	12,27	175,591	176,834	-1,243	0,393	0,384	2,152	2,171
05.03.2026 23	24,00	51,64	39,31	12,33	175,533	176,672	-1,140	0,389	0,380	2,158	2,178
06.03.2026 23	24,00	52,12	39,54	12,58	175,559	176,563	-1,004	0,392	0,382	2,203	2,222
07.03.2026 23	24,00	52,93	40,03	12,90	175,445	176,348	-0,903	0,393	0,383	2,258	2,275
08.03.2026 23	24,00	51,75	39,40	12,35	175,487	176,306	-0,820	0,391	0,382	2,160	2,178
09.03.2026 23	24,00	51,65	39,36	12,29	175,586	176,295	-0,709	0,391	0,382	2,154	2,166
10.03.2026 23	24,00	52,03	39,71	12,32	175,397	176,024	-0,627	0,393	0,384	2,158	2,168
11.03.2026 23	24,00	52,80	40,40	12,40	175,192	175,764	-0,571	0,384	0,375	2,173	2,179
12.03.2026 23	24,00	50,95	39,55	11,40	175,505	176,071	-0,565	0,385	0,376	2,009	2,007
13.03.2026 23	24,00	52,07	40,14	11,93	175,472	175,987	-0,515	0,383	0,373	2,085	2,099
14.03.2026 23	24,00	51,46	40,00	11,45	175,580	176,057	-0,478	0,383	0,374	2,006	2,016
15.03.2026 23	24,00	50,12	39,40	10,72	175,504	175,963	-0,459	0,379	0,369	1,881	1,886
16.03.2026 23	24,00	50,00	39,33	10,68	175,500	175,910	-0,411	0,382	0,372	1,869	1,878
17.03.2026 23	24,00	51,24	40,03	11,21	175,425	175,778	-0,354	0,382	0,373	1,963	1,971
18.03.2026 23	24,00	50,19	39,37	10,82	175,277	175,630	-0,353	0,383	0,374	1,892	1,901
19.03.2026 23	24,00	49,49	39,19	10,30	175,319	175,673	-0,354	0,382	0,373	1,800	1,809
20.03.2026 23	24,00	48,29	38,65	9,64	169,361	170,163	-0,801	0,331	0,317	1,654	1,640
Среднее	24,00	50,86	39,34	11,52	175,281	176,355	-1,074	0,381	0,372	2,016	2,031
Итого	672,00				4907,867	4937,936	-30,069			56,459	56,880

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	14230,833	14249,269	166,261
20.03.2026	19138,699	19187,205	222,719

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru