

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.02.2026 23	24,00	61,40	52,89	8,51	58,661	50,838	7,823	0,442	0,417	0,814
22.02.2026 23	24,00	59,63	51,50	8,12	59,425	50,785	8,640	0,441	0,416	0,817
23.02.2026 23	24,00	62,19	53,48	8,71	58,983	50,906	8,077	0,446	0,420	0,839
24.02.2026 23	24,00	62,00	53,29	8,71	58,096	50,956	7,140	0,447	0,421	0,789
25.02.2026 23	24,00	61,74	52,96	8,78	59,435	50,701	8,734	0,443	0,418	0,872
26.02.2026 23	24,00	63,01	53,91	9,10	58,122	50,877	7,244	0,447	0,421	0,821
27.02.2026 23	24,00	64,70	54,87	9,83	58,245	50,925	7,319	0,446	0,420	0,871
28.02.2026 23	24,00	62,91	53,62	9,29	58,489	50,866	7,623	0,445	0,420	0,850
01.03.2026 23	24,00	62,35	53,39	8,96	60,044	50,678	9,367	0,439	0,414	0,919
02.03.2026 23	24,00	52,27	45,99	6,28	59,422	50,470	8,952	0,435	0,413	0,690
03.03.2026 23	24,00	60,87	52,24	8,63	58,655	50,592	8,063	0,440	0,415	0,824
04.03.2026 23	24,00	63,71	54,30	9,41	58,298	50,602	7,696	0,439	0,413	0,864
05.03.2026 23	24,00	63,50	53,90	9,60	58,045	50,569	7,476	0,444	0,418	0,858
06.03.2026 23	24,00	64,08	54,38	9,70	58,735	50,498	8,237	0,440	0,414	0,907
07.03.2026 23	24,00	65,34	55,41	9,93	57,850	50,657	7,193	0,444	0,417	0,872
08.03.2026 23	24,00	63,58	54,01	9,56	57,840	50,578	7,262	0,442	0,416	0,845
09.03.2026 23	24,00	63,23	53,90	9,34	59,077	50,458	8,619	0,439	0,413	0,903
10.03.2026 23	24,00	63,76	54,28	9,48	57,816	50,498	7,318	0,438	0,413	0,845
11.03.2026 23	24,00	64,41	55,01	9,39	58,460	50,588	7,872	0,439	0,413	0,877
12.03.2026 23	24,00	61,50	53,02	8,48	58,589	50,598	7,990	0,440	0,415	0,822
13.03.2026 23	24,00	63,49	54,34	9,15	58,036	50,765	7,270	0,446	0,420	0,826
14.03.2026 23	24,00	62,52	53,62	8,90	57,744	50,896	6,847	0,445	0,419	0,788
15.03.2026 23	24,00	60,04	51,94	8,10	59,294	50,596	8,698	0,438	0,414	0,823
16.03.2026 23	24,00	59,90	51,73	8,17	58,400	50,717	7,682	0,440	0,415	0,774
17.03.2026 23	24,00	61,75	53,22	8,53	57,928	50,778	7,150	0,444	0,419	0,781
18.03.2026 23	24,00	60,33	52,14	8,19	58,924	50,642	8,282	0,441	0,416	0,806
19.03.2026 23	24,00	59,02	51,12	7,90	58,422	50,711	7,711	0,439	0,415	0,754
20.03.2026 23	24,00	56,83	49,72	7,11	57,844	51,064	6,780	0,443	0,419	0,672
Среднее	24,00	61,79	53,01	8,78	58,531	50,708	7,824	0,442	0,417	0,826
Итого	672,00				1638,877	1419,810	219,067			23,123

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.02.2026	5678,111	4865,796	74,620
20.03.2026	7316,988	6285,607	97,742

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru