

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	50,32	39,93	10,40	161,365	163,794	-2,428	0,321	0,306	1,729	1,703
22.03.2026 23	24,00	50,15	39,82	10,33	174,809	176,441	-1,632	0,336	0,326	1,800	1,823
23.03.2026 23	24,00	50,39	39,88	10,51	175,174	176,496	-1,322	0,341	0,332	1,835	1,855
24.03.2026 23	24,00	51,21	40,27	10,94	175,161	176,341	-1,180	0,342	0,332	1,907	1,929
25.03.2026 23	24,00	50,40	39,73	10,68	170,618	171,827	-1,209	0,344	0,334	1,823	1,834
26.03.2026 23	24,00	48,73	38,74	9,99	174,562	175,632	-1,069	0,342	0,333	1,740	1,755
27.03.2026 23	24,00	49,30	38,37	10,93	136,814	137,331	-0,518	0,333	0,324	1,478	1,501
28.03.2026 23	24,00	49,79	39,43	10,37	173,481	174,301	-0,820	0,336	0,326	1,798	1,807
29.03.2026 23	24,00	50,39	39,93	10,46	173,331	174,376	-1,045	0,365	0,355	1,807	1,824
30.03.2026 23	24,00	50,30	39,93	10,37	157,023	157,430	-0,407	0,372	0,362	1,628	1,632
31.03.2026 23	24,00	49,64	39,01	10,63	99,984	99,982	0,002	0,397	0,382	1,122	1,063
01.04.2026 23	24,00	51,13	39,85	11,28	87,582	87,443	0,140	0,370	0,358	1,072	0,986
02.04.2026 23	24,00	50,78	39,65	11,13	72,822	71,863	0,959	0,355	0,331	0,848	0,800
03.04.2026 23	24,00	28,15	25,82	2,33	0,046	0,000	0,046	0,377	0,196	0,000	0,000
04.04.2026 23	24,00	51,98	42,56	9,42	26,339	26,322	0,017	0,388	0,363	0,309	0,248
05.04.2026 23	24,00	52,31	43,44	8,87	77,893	77,845	0,048	0,388	0,360	0,703	0,690
06.04.2026 23	24,00	53,85	41,15	12,70	23,521	23,412	0,109	0,379	0,366	0,353	0,297
07.04.2026 23	24,00	49,80	39,96	9,85	172,980	172,979	0,001	0,386	0,375	1,705	1,703
08.04.2026 23	24,00	50,77	39,86	10,92	173,544	173,546	-0,002	0,386	0,376	1,885	1,895
09.04.2026 23	24,00	51,35	39,80	11,54	173,655	173,799	-0,144	0,387	0,378	2,001	2,006
10.04.2026 23	24,00	50,46	39,55	10,90	173,596	173,878	-0,282	0,336	0,326	1,893	1,896
11.04.2026 23	24,00	50,63	39,62	11,02	173,623	173,936	-0,312	0,326	0,316	1,904	1,916
12.04.2026 23	24,00	48,04	37,97	10,06	102,864	103,067	-0,203	0,357	0,336	1,110	1,037
13.04.2026 23	24,00	46,84	36,48	10,36	112,029	108,498	3,531	0,394	0,384	1,181	1,124
14.04.2026 23	24,00	50,09	39,66	10,43	174,743	174,399	0,343	0,345	0,333	1,823	1,818
15.04.2026 23	24,00	52,11	41,41	10,70	165,964	165,699	0,266	0,324	0,304	1,751	1,773
16.04.2026 23	24,00	26,77	18,58	8,19	19,249	0,000	19,249	0,104	0,150	0,102	0,000
17.04.2026 23	24,00	22,78	22,37	0,42	0,002	0,000	0,002	0,177	0,153	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	22,30	19,98	2,33	0,000	0,000	0,000	0,072	0,101	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	22,27	20,93	1,34	0,000	0,000	0,000	0,049	0,053	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,10	36,79	9,31	116,759	116,354	0,405	0,324	0,309	1,244	1,231
Итого	720,00				3502,774	3490,634	12,140			37,309	36,916

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	19138,699	19187,205	222,719
20.04.2026	22641,474	22677,840	260,029

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru