

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	59,05	51,43	7,61	59,352	51,094	8,258	4,515	4,264	0,774
22.03.2026 23	24,00	60,40	52,44	7,96	60,161	51,136	9,025	4,523	4,269	0,838
23.03.2026 23	24,00	61,24	52,95	8,29	58,086	51,563	6,523	4,600	4,332	0,738
24.03.2026 23	24,00	62,40	53,82	8,58	58,165	51,440	6,725	4,577	4,306	0,769
25.03.2026 23	24,00	61,26	52,08	9,17	50,572	43,926	6,646	4,019	3,840	0,721
26.03.2026 23	24,00	58,30	48,68	9,62	43,762	37,811	5,951	3,390	3,241	0,637
27.03.2026 23	24,00	50,57	43,58	6,99	51,905	45,168	6,738	4,227	4,015	0,581
28.03.2026 23	24,00	58,42	49,92	8,49	51,924	44,770	7,154	3,989	3,799	0,709
29.03.2026 23	24,00	58,95	50,35	8,60	51,811	44,296	7,515	3,927	3,739	0,729
30.03.2026 23	24,00	55,78	48,02	7,76	51,585	44,102	7,483	3,939	3,764	0,670
31.03.2026 23	24,00	56,62	49,00	7,62	50,036	42,969	7,067	3,918	3,721	0,642
01.04.2026 23	24,00	54,32	47,13	7,19	47,797	41,359	6,438	3,795	3,590	0,585
02.04.2026 23	24,00	57,03	48,90	8,13	51,828	44,521	7,307	3,881	3,693	0,690
03.04.2026 23	24,00	56,79	48,61	8,19	51,377	44,521	6,856	3,860	3,678	0,668
04.04.2026 23	24,00	56,72	48,11	8,60	51,847	44,486	7,361	3,858	3,675	0,706
05.04.2026 23	24,00	57,51	49,19	8,32	54,065	44,178	9,887	3,820	3,649	0,819
06.04.2026 23	24,00	57,14	48,58	8,56	52,165	44,354	7,811	3,839	3,657	0,727
07.04.2026 23	24,00	55,50	47,47	8,02	52,148	44,304	7,845	3,858	3,685	0,697
08.04.2026 23	24,00	57,30	48,67	8,64	51,992	44,436	7,556	3,862	3,679	0,723
09.04.2026 23	24,00	57,44	48,87	8,57	53,173	44,012	9,162	3,750	3,582	0,793
10.04.2026 23	24,00	56,61	48,28	8,32	51,561	44,071	7,490	3,762	3,587	0,700
11.04.2026 23	24,00	56,85	48,36	8,50	52,304	44,109	8,196	3,753	3,578	0,738
12.04.2026 23	24,00	55,66	47,48	8,18	52,208	44,103	8,105	3,754	3,584	0,712
13.04.2026 23	24,00	52,12	44,65	7,47	51,690	44,204	7,486	3,764	3,604	0,628
14.04.2026 23	24,00	57,83	48,93	8,90	51,834	44,301	7,533	3,781	3,598	0,735
15.04.2026 23	24,00	59,97	50,83	9,14	51,555	44,373	7,181	3,822	3,626	0,743
16.04.2026 23	24,00	35,87	32,44	3,44	50,353	44,418	5,935	3,739	3,609	0,309
17.04.2026 23	24,00	57,90	48,91	8,99	51,692	44,316	7,376	3,774	3,589	0,735
18.04.2026 23	24,00	56,16	47,68	8,48	51,734	44,398	7,336	3,792	3,620	0,698
19.04.2026 23	24,00	55,57	47,39	8,18	53,051	44,146	8,905	3,769	3,602	0,752
20.04.2026 23	24,00	55,58	47,15	8,43	51,396	44,436	6,960	3,810	3,635	0,675
Среднее	24,00	56,54	48,38	8,16	52,359	44,881	7,478	3,925	3,736	0,698
Итого	744,00				1623,129	1391,317	231,812			21,641

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	7316,988	6285,607	97,742
20.04.2026	8940,117	7676,923	119,383

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru