

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	56,78	47,85	8,93	51,542	44,446	7,096	3,80	3,62	0,710
22.04.2026 23	24,00	56,13	47,43	8,70	52,244	44,379	7,865	3,79	3,62	0,735
23.04.2026 23	24,00	57,16	48,05	9,10	51,940	44,390	7,550	3,79	3,61	0,743
24.04.2026 23	24,00	55,96	46,93	9,03	51,325	44,448	6,877	3,82	3,64	0,700
25.04.2026 23	24,00	55,06	46,41	8,66	51,951	44,410	7,541	3,78	3,61	0,707
26.04.2026 23	24,00	57,06	48,23	8,82	53,202	44,246	8,956	3,77	3,59	0,792
27.04.2026 23	24,00	56,81	48,01	8,80	52,272	44,272	8,000	3,76	3,59	0,745
28.04.2026 23	24,00	55,92	47,19	8,73	51,578	44,330	7,247	3,79	3,61	0,702
29.04.2026 23	24,00	55,87	47,23	8,63	51,518	44,215	7,303	3,78	3,60	0,697
30.04.2026 23	24,00	56,98	48,02	8,96	51,174	44,334	6,840	3,78	3,60	0,701
01.05.2026 23	24,00	55,70	47,14	8,56	51,370	44,339	7,032	3,80	3,63	0,686
02.05.2026 23	24,00	56,35	47,21	9,15	50,716	44,403	6,313	3,79	3,62	0,681
03.05.2026 23	24,00	53,52	45,43	8,09	52,742	44,024	8,717	3,74	3,58	0,722
04.05.2026 23	24,00	55,26	46,69	8,57	53,178	44,070	9,108	3,77	3,60	0,768
05.05.2026 23	24,00	54,81	46,48	8,33	52,434	44,181	8,252	3,82	3,65	0,723
06.05.2026 23	24,00	55,05	46,74	8,31	51,649	44,238	7,411	3,80	3,63	0,687
07.05.2026 23	23,00	54,51	46,63	7,88	50,052	42,420	7,632	3,84	3,64	0,679
08.05.2026 23	20,19	59,62	50,05	9,56	42,634	36,199	6,434	3,80	3,57	0,646
09.05.2026 23	24,00	59,47	50,14	9,33	50,691	44,747	5,944	3,83	3,64	0,693
10.05.2026 23	24,00	62,50	52,50	9,99	51,534	44,829	6,706	3,86	3,65	0,777
11.05.2026 23	24,00	60,37	51,26	9,11	52,351	44,772	7,579	3,83	3,63	0,768
12.05.2026 23	24,00	62,68	52,83	9,85	51,901	44,790	7,110	3,86	3,64	0,788
13.05.2026 23	24,00	62,95	52,98	9,97	51,555	44,895	6,659	3,88	3,67	0,774
14.05.2026 23	24,00	55,69	48,06	7,63	52,609	44,674	7,936	3,88	3,69	0,696
15.05.2026 23	24,00	60,35	51,11	9,24	51,115	44,927	6,188	3,89	3,69	0,708
16.05.2026 23	24,00	59,90	50,78	9,11	51,818	44,929	6,889	3,92	3,72	0,734
17.05.2026 23	24,00	60,56	51,41	9,15	53,110	44,758	8,352	3,89	3,69	0,809
18.05.2026 23	24,00	59,10	50,22	8,89	52,508	44,737	7,771	3,89	3,69	0,757
19.05.2026 23	24,00	60,41	50,59	9,82	50,891	44,950	5,941	3,91	3,71	0,720
20.05.2026 23	24,00	59,83	50,81	9,02	52,290	44,829	7,461	3,90	3,71	0,755
Среднее	23,84	57,75	48,81	8,93	51,530	44,173	7,357	3,83	3,64	0,727
Итого	715,19				1545,891	1325,181	220,710			21,801

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	8940,117	7676,923	0,000	119,383
20.05.2026	10486,008	9002,104	220,710	141,184

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru