

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Маяковского, д. 9

Номер прибора: 14790

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	47,66	43,11	4,55	42,772	35,469	7,303	3,16	2,98	0,429
22.08.2026 23	24,00	47,69	43,17	4,52	42,954	35,516	7,437	3,12	2,95	0,433
23.08.2026 23	24,00	47,63	43,36	4,27	44,136	35,053	9,084	3,11	2,93	0,484
24.08.2026 23	24,00	46,40	42,38	4,02	50,054	41,494	8,560	3,84	3,61	0,470
25.08.2026 23	24,00	42,38	39,23	3,15	61,696	51,804	9,893	4,56	4,33	0,481
26.08.2026 23	24,00	42,54	39,28	3,26	62,170	51,603	10,567	4,51	4,28	0,505
27.08.2026 23	24,00	45,18	41,33	3,85	60,298	51,832	8,465	4,54	4,30	0,489
28.08.2026 23	23,48	40,20	37,39	2,81	47,147	37,492	9,656	4,33	4,09	0,399
29.08.2026 23	24,00	45,49	41,43	4,06	60,863	51,934	8,929	4,57	4,30	0,520
30.08.2026 23	24,00	44,56	40,63	3,93	61,176	51,666	9,510	4,52	4,27	0,524
31.08.2026 23	24,00	41,78	38,58	3,19	63,204	51,375	11,829	4,48	4,23	0,536
01.09.2026 23	24,00	44,09	40,42	3,67	64,775	51,158	13,617	4,47	4,21	0,643
02.09.2026 23	11,00	45,58	41,36	4,22	23,697	21,974	1,723	4,35	3,90	0,165
03.09.2026 23	1,00	23,34	23,50	-0,16	0,148	0,633	-0,485	0,81	0,80	-0,007
04.09.2026 23	0,00	23,13	23,02	0,10	0,082	0,632	-0,550	0,77	0,83	-0,007
05.09.2026 23	2,00	22,84	22,37	0,47	0,092	0,621	-0,529	0,74	0,79	-0,006
06.09.2026 23	1,00	22,77	22,25	0,53	0,069	0,639	-0,571	0,70	0,78	-0,007
07.09.2026 23	3,00	21,73	21,70	0,03	0,290	0,599	-0,310	1,25	1,09	-0,004
08.09.2026 23	3,00	19,99	20,64	-0,65	2,640	2,722	-0,082	5,39	2,54	-0,002
09.09.2026 23	0,00	20,58	20,63	-0,05	0,080	0,548	-0,467	0,60	0,58	-0,005
10.09.2026 23	3,00	20,69	20,40	0,30	0,107	0,504	-0,397	0,64	0,54	-0,004
11.09.2026 23	5,00	20,53	20,44	0,08	0,027	0,516	-0,489	0,62	0,50	-0,005
12.09.2026 23	1,00	20,79	20,56	0,23	0,012	0,763	-0,751	0,84	0,77	-0,008
13.09.2026 23	2,00	20,66	20,68	-0,02	0,007	0,674	-0,668	0,99	0,72	-0,007
14.09.2026 23	0,00	20,56	20,54	0,03	0,003	0,541	-0,538	0,73	0,64	-0,006
15.09.2026 23	2,00	21,07	20,90	0,16	0,000	0,533	-0,533	0,83	0,64	-0,006
16.09.2026 23	1,00	20,45	20,55	-0,10	0,083	0,503	-0,419	0,70	0,68	-0,004
17.09.2026 23	0,00	20,37	20,07	0,31	0,009	0,568	-0,559	0,82	0,72	-0,006
18.09.2026 23	14,00	42,69	39,49	3,20	32,744	25,540	7,204	4,57	4,14	0,315
19.09.2026 23	24,00	45,83	41,28	4,55	60,703	51,202	9,501	4,48	4,25	0,560
20.09.2026 23	24,00	49,86	44,64	5,22	61,433	51,544	9,889	4,53	4,27	0,652
Среднее	12,40	33,52	31,46	2,06	27,209	22,827	4,381	2,70	2,44	0,243
Итого	384,48				843,470	707,651	135,819			7,522

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	13903,355	11906,177	0,000	179,396
20.09.2026	14746,824	12613,828	135,819	186,918

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru