

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 22

Номер прибора: 1700299

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	54,49	46,55	7,94	145,426	139,381	6,045	0,600	0,550	1,154	1,107
22.02.2026 23	24,00	53,61	45,90	7,71	145,367	139,313	6,054	0,600	0,550	1,121	1,074
23.02.2026 23	24,00	55,60	47,39	8,21	146,676	140,570	6,106	0,600	0,550	1,203	1,153
24.02.2026 23	24,00	54,80	46,77	8,03	144,117	138,107	6,010	0,600	0,550	1,157	1,108
25.02.2026 23	24,00	54,75	46,70	8,05	144,761	138,724	6,037	0,600	0,550	1,164	1,116
26.02.2026 23	24,00	55,79	47,33	8,46	144,165	138,145	6,020	0,600	0,550	1,219	1,168
27.02.2026 23	24,00	56,14	47,33	8,81	142,801	136,860	5,941	0,600	0,550	1,257	1,204
28.02.2026 23	24,00	56,06	47,23	8,83	143,294	137,404	5,890	0,600	0,550	1,265	1,213
01.03.2026 23	24,00	56,00	47,33	8,67	144,230	138,345	5,885	0,600	0,550	1,249	1,198
02.03.2026 23	24,00	48,60	42,01	6,59	145,558	139,749	5,809	0,600	0,550	0,959	0,920
03.03.2026 23	24,00	54,99	46,70	8,29	145,140	139,224	5,916	0,600	0,550	1,201	1,152
04.03.2026 23	24,00	56,83	47,97	8,86	145,021	139,133	5,888	0,600	0,550	1,285	1,232
05.03.2026 23	24,00	56,22	47,47	8,75	144,601	138,728	5,873	0,600	0,550	1,265	1,214
06.03.2026 23	24,00	56,21	47,53	8,68	145,267	139,354	5,913	0,600	0,550	1,260	1,209
07.03.2026 23	24,00	56,99	48,13	8,86	146,261	140,304	5,957	0,600	0,550	1,296	1,244
08.03.2026 23	24,00	56,17	47,34	8,83	144,046	138,178	5,868	0,600	0,550	1,271	1,220
09.03.2026 23	24,00	56,41	47,58	8,83	144,886	138,977	5,909	0,600	0,550	1,278	1,226
10.03.2026 23	24,00	56,36	47,61	8,75	144,789	138,881	5,908	0,600	0,550	1,266	1,214
11.03.2026 23	24,00	55,82	47,28	8,54	143,978	138,100	5,878	0,600	0,550	1,228	1,178
12.03.2026 23	24,00	56,95	48,15	8,80	143,367	137,513	5,854	0,600	0,550	1,260	1,209
13.03.2026 23	24,00	56,37	47,88	8,49	144,961	139,030	5,931	0,600	0,550	1,230	1,180
14.03.2026 23	24,00	55,32	47,25	8,07	145,170	139,219	5,951	0,600	0,550	1,171	1,123
15.03.2026 23	24,00	54,22	46,59	7,63	145,469	139,510	5,959	0,600	0,550	1,110	1,064
16.03.2026 23	24,00	55,05	47,21	7,84	144,957	139,017	5,940	0,600	0,550	1,136	1,090
17.03.2026 23	24,00	53,89	46,34	7,55	144,849	138,911	5,938	0,600	0,550	1,093	1,048
18.03.2026 23	24,00	55,72	47,57	8,15	144,973	139,039	5,934	0,600	0,550	1,180	1,132
19.03.2026 23	24,00	52,82	45,75	7,07	146,956	140,927	6,029	0,600	0,550	1,041	0,998
20.03.2026 23	24,00	43,20	36,92	6,28	105,768	101,468	4,300	0,600	0,550	0,639	0,613
Среднее	24,00	54,84	46,64	8,20	143,459	137,575	5,884	0,600	0,550	1,177	1,129
Итого	672,00				4016,854	3852,111	164,743			32,958	31,606

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.02.2026 23	102217,149	100252,952	873,091	855,309
20.03.2026 23	106234,003	104105,063	906,050	886,915

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru