

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 21

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99905

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	47,31	39,60	7,71	38,434	37,811	0,623	6,000	5,500	0,296	0,291
22.03.2026 23	24,00	50,28	41,74	8,55	38,499	37,866	0,633	6,000	5,500	0,329	0,324
23.03.2026 23	24,00	51,20	42,28	8,92	37,878	37,269	0,609	6,000	5,500	0,338	0,333
24.03.2026 23	24,00	51,01	42,32	8,69	38,969	38,337	0,632	6,000	5,500	0,338	0,333
25.03.2026 23	24,00	51,00	42,37	8,63	39,573	38,926	0,647	6,000	5,500	0,341	0,336
26.03.2026 23	24,00	50,09	41,69	8,40	38,952	38,316	0,636	6,000	5,500	0,327	0,322
27.03.2026 23	24,00	51,04	42,52	8,52	39,152	38,537	0,615	6,000	5,500	0,333	0,329
28.03.2026 23	24,00	49,42	41,55	7,87	32,766	32,244	0,522	6,000	5,500	0,258	0,254
29.03.2026 23	24,00	50,11	43,56	6,55	51,836	50,983	0,853	6,000	5,500	0,339	0,334
30.03.2026 23	24,00	50,30	43,37	6,93	48,603	47,811	0,792	6,000	5,500	0,336	0,331
31.03.2026 23	24,00	51,62	44,16	7,46	47,663	46,875	0,789	6,000	5,500	0,355	0,350
01.04.2026 23	24,00	50,81	43,27	7,54	32,354	31,794	0,560	6,000	5,500	0,244	0,240
02.04.2026 23	24,00	50,75	43,35	7,40	26,346	25,847	0,499	6,000	5,500	0,195	0,191
03.04.2026 23	24,00	41,09	21,44	19,65	2,377	2,332	0,045	6,000	5,500	0,047	0,046
04.04.2026 23	24,00	49,87	41,55	8,32	13,614	13,253	0,361	6,000	5,500	0,115	0,110
05.04.2026 23	24,00	51,82	44,78	7,04	53,264	52,180	1,084	6,000	5,500	0,375	0,367
06.04.2026 23	24,00	50,64	43,42	7,22	26,085	25,522	0,563	6,000	5,500	0,189	0,184
07.04.2026 23	24,00	50,64	43,64	7,00	53,707	53,000	0,708	6,000	5,500	0,376	0,371
08.04.2026 23	24,00	51,40	44,42	6,97	55,726	54,968	0,758	6,000	5,500	0,388	0,383
09.04.2026 23	24,00	52,05	44,58	7,47	52,546	51,826	0,721	6,000	5,500	0,392	0,387
10.04.2026 23	24,00	51,60	44,45	7,16	52,384	51,700	0,684	6,000	5,500	0,375	0,370
11.04.2026 23	24,00	52,23	44,94	7,29	52,365	51,616	0,749	6,000	5,500	0,381	0,376
12.04.2026 23	24,00	50,66	43,84	6,82	52,378	51,602	0,775	6,000	5,500	0,357	0,352
13.04.2026 23	24,00	48,57	41,89	6,68	40,548	39,979	0,569	6,000	5,500	0,270	0,267
14.04.2026 23	24,00	49,94	43,16	6,78	52,023	51,333	0,691	6,000	5,500	0,353	0,348
15.04.2026 23	24,00	50,90	44,03	6,87	52,030	51,323	0,707	6,000	5,500	0,357	0,352
16.04.2026 23	23,95	43,42	38,54	4,88	14,678	14,365	0,313	6,000	5,500	0,074	0,070
17.04.2026 23	24,00	48,23	41,14	7,10	16,298	16,124	0,173	6,000	5,500	0,116	0,114
18.04.2026 23	24,00	13,14	12,98	0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	12,01	11,81	0,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.04.2026 23	24,00	11,37	11,36	0,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,27	39,15	7,12	35,518	34,959	0,558	6,000	5,500	0,264	0,260
Итого	743,94				1101,049	1083,738	17,311			8,193	8,066

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	20275,228	20087,517	184,928
20.04.2026	21376,276	21171,255	193,121

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru