

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "Туапсе"

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 19

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 102786

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	47,62	42,66	4,96	65,916	65,724	0,192	0,556	0,468	0,326	0,326
22.03.2026 23	24,00	51,43	45,85	5,57	73,814	73,458	0,357	0,530	0,440	0,411	0,410
23.03.2026 23	24,00	52,16	46,16	6,00	97,975	97,552	0,424	0,491	0,396	0,588	0,585
24.03.2026 23	24,00	51,53	45,55	5,98	59,245	59,181	0,064	0,492	0,400	0,350	0,354
25.03.2026 23	24,00	51,33	41,27	10,06	37,787	38,352	-0,565	0,448	0,349	0,371	0,386
26.03.2026 23	24,00	51,29	44,29	6,99	60,603	60,548	0,056	0,449	0,355	0,421	0,424
27.03.2026 23	24,00	52,22	44,60	7,62	53,184	53,079	0,105	0,360	0,265	0,403	0,404
28.03.2026 23	24,00	51,08	45,42	5,67	68,298	68,000	0,298	0,351	0,262	0,385	0,385
29.03.2026 23	24,00	50,40	44,43	5,97	56,596	56,481	0,115	0,322	0,234	0,336	0,337
30.03.2026 23	24,00	51,50	43,86	7,64	53,064	53,107	-0,043	0,272	0,179	0,403	0,406
31.03.2026 23	24,00	52,14	46,07	6,06	94,356	94,036	0,320	0,258	0,163	0,571	0,570
01.04.2026 23	24,00	51,40	44,23	7,16	42,971	43,009	-0,038	0,236	0,136	0,306	0,308
02.04.2026 23	24,00	50,69	42,98	7,71	31,600	31,968	-0,368	0,236	0,135	0,238	0,246
03.04.2026 23	24,00	48,43	27,26	21,17	6,141	7,083	-0,942	0,307	0,291	0,128	0,150
04.04.2026 23	24,00	50,69	43,54	7,15	41,686	42,297	-0,611	0,387	0,311	0,281	0,302
05.04.2026 23	24,00	53,68	46,37	7,30	52,210	52,540	-0,329	0,432	0,341	0,369	0,384
06.04.2026 23	24,00	51,77	45,00	6,77	40,420	40,548	-0,129	0,428	0,336	0,267	0,275
07.04.2026 23	24,00	51,51	46,98	4,53	139,599	138,692	0,906	0,460	0,373	0,634	0,629
08.04.2026 23	24,00	52,17	45,49	6,68	81,121	81,081	0,040	0,568	0,476	0,538	0,541
09.04.2026 23	24,00	53,16	48,38	4,77	148,619	147,669	0,950	0,555	0,468	0,711	0,705
10.04.2026 23	24,00	52,65	48,02	4,63	148,389	147,454	0,936	0,568	0,482	0,688	0,682
11.04.2026 23	24,00	53,29	48,60	4,69	148,447	147,504	0,943	0,513	0,427	0,698	0,692
12.04.2026 23	24,00	51,71	47,31	4,40	148,400	147,481	0,918	0,502	0,416	0,655	0,649
13.04.2026 23	24,00	49,85	45,36	4,49	114,795	114,317	0,478	0,505	0,420	0,512	0,513
14.04.2026 23	24,00	50,94	46,62	4,32	147,866	146,970	0,897	0,502	0,417	0,641	0,636
15.04.2026 23	24,00	51,91	47,50	4,41	147,952	147,042	0,910	0,500	0,415	0,654	0,649
16.04.2026 23	23,92	44,73	40,84	3,88	42,107	42,718	-0,611	0,508	0,424	0,147	0,166
17.04.2026 23	24,00	49,84	45,18	4,67	44,219	44,516	-0,296	0,478	0,386	0,192	0,208
18.04.2026 23	24,00	17,79	17,43	0,36	0,002	0,025	-0,024	0,028	0,027	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	17,50	17,11	0,39	0,000	0,000	0,000	0,024	0,023	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,88	42,81	6,07	74,913	74,748	0,165	0,409	0,327	0,407	0,411
Итого	719,92				2247,384	2242,432	4,952			12,223	12,322

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	31739,827	31497,822	197,364
20.04.2026	33987,211	33740,253	209,587

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru