

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 18

Номер прибора: 1801245

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	42,79	39,39	3,40	142,294	140,403	1,891	0,384	0,349	0,513	0,505
22.11.2025 23	21,82	45,37	41,02	4,35	119,922	117,936	1,985	0,373	0,354	0,741	0,725
23.11.2025 23	23,92	46,97	41,80	5,17	168,041	166,048	1,992	0,389	0,358	0,866	0,857
24.11.2025 23	14,88	40,57	36,63	3,94	89,389	85,891	3,498	0,332	0,321	0,511	0,497
25.11.2025 23	0,00	21,28	20,83	0,45	7,200	0,000	7,200	0,210	0,216	0,003	0,000
26.11.2025 23	1,00	20,65	20,33	0,32	18,384	11,356	7,028	0,192	0,194	0,095	0,093
27.11.2025 23	24,00	48,67	44,00	4,67	255,970	253,432	2,538	0,458	0,383	1,184	1,171
28.11.2025 23	23,83	49,58	43,80	5,78	214,607	212,293	2,314	0,471	0,421	1,239	1,225
29.11.2025 23	24,00	47,59	42,28	5,31	213,429	211,437	1,992	0,443	0,394	1,134	1,123
30.11.2025 23	24,00	47,87	42,59	5,28	213,793	212,113	1,680	0,415	0,365	1,129	1,120
01.12.2025 23	24,00	42,91	38,59	4,32	203,827	202,155	1,673	0,410	0,365	0,881	0,873
02.12.2025 23	24,00	45,81	40,62	5,19	198,417	196,941	1,477	0,417	0,375	1,030	1,024
03.12.2025 23	24,00	45,40	40,19	5,21	194,168	192,751	1,417	0,420	0,381	1,010	1,004
04.12.2025 23	24,00	47,64	41,36	6,28	183,333	182,042	1,291	0,411	0,377	1,146	1,138
05.12.2025 23	24,00	50,98	43,04	7,94	163,182	162,065	1,117	0,446	0,420	1,284	1,277
06.12.2025 23	24,00	51,30	42,77	8,53	151,272	150,240	1,032	0,478	0,458	1,287	1,280
07.12.2025 23	24,00	50,22	42,00	8,22	151,538	150,561	0,977	0,478	0,457	1,244	1,238
08.12.2025 23	24,00	49,48	41,53	7,95	150,901	149,900	1,001	0,476	0,456	1,198	1,192
09.12.2025 23	24,00	50,97	42,61	8,36	149,634	148,681	0,953	0,471	0,451	1,247	1,240
10.12.2025 23	24,00	52,75	44,17	8,58	154,631	153,685	0,945	0,472	0,450	1,325	1,320
11.12.2025 23	24,00	50,44	42,25	8,19	149,745	148,698	1,047	0,471	0,451	1,225	1,218
12.12.2025 23	24,00	53,44	44,29	9,15	149,119	148,211	0,908	0,468	0,449	1,362	1,356
13.12.2025 23	24,00	52,29	43,31	8,98	146,813	145,815	0,998	0,465	0,446	1,317	1,311
14.12.2025 23	24,00	53,59	43,78	9,81	147,173	146,137	1,036	0,466	0,447	1,441	1,434
15.12.2025 23	24,00	53,32	43,78	9,54	149,561	148,507	1,054	0,464	0,444	1,424	1,417
16.12.2025 23	24,00	53,92	44,08	9,84	150,969	149,936	1,033	0,462	0,442	1,482	1,474
17.12.2025 23	24,00	50,31	41,45	8,86	146,668	145,529	1,140	0,461	0,442	1,298	1,291
18.12.2025 23	24,00	52,22	42,96	9,26	147,989	146,949	1,039	0,464	0,444	1,368	1,361
19.12.2025 23	24,00	52,59	43,43	9,16	146,739	145,717	1,023	0,465	0,446	1,342	1,333
20.12.2025 23	24,00	52,91	43,61	9,30	148,401	147,365	1,036	0,466	0,446	1,377	1,370
Среднее	22,05	47,46	40,75	6,71	154,237	152,426	1,810	0,427	0,400	1,090	1,082
Итого	661,45				4627,107	4572,794	54,314			32,704	32,467

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	45447,570	41225,146	387,361
20.12.2025	50074,677	45797,940	420,064

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru