

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 18

Номер прибора: 1801245

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	47,78	30,15	17,63	41,203	40,485	0,717	0,522	0,469	0,725	0,713
22.03.2026 23	24,00	50,81	31,23	19,58	41,053	40,365	0,688	0,438	0,386	0,802	0,790
23.03.2026 23	24,00	46,14	28,68	17,46	32,454	30,363	2,091	0,405	0,369	0,612	0,580
24.03.2026 23	24,00	51,32	31,16	20,16	40,639	39,930	0,709	0,432	0,381	0,818	0,805
25.03.2026 23	24,00	51,48	31,31	20,17	40,956	40,232	0,724	0,442	0,390	0,824	0,811
26.03.2026 23	24,00	50,61	31,15	19,46	41,208	40,448	0,760	0,475	0,422	0,800	0,787
27.03.2026 23	24,00	51,61	31,47	20,14	40,872	40,133	0,740	0,473	0,421	0,822	0,808
28.03.2026 23	24,00	45,11	29,93	15,18	31,017	28,975	2,042	0,408	0,374	0,583	0,561
29.03.2026 23	24,00	50,23	30,06	20,17	36,950	36,344	0,606	0,456	0,402	0,739	0,728
30.03.2026 23	24,00	49,95	28,10	21,85	30,501	29,990	0,511	0,455	0,403	0,665	0,655
31.03.2026 23	24,00	51,03	28,02	23,01	30,315	29,808	0,507	0,454	0,403	0,696	0,686
01.04.2026 23	24,00	44,72	26,24	18,48	22,921	20,459	2,462	0,399	0,367	0,497	0,467
02.04.2026 23	24,00	40,63	26,58	14,05	19,820	16,294	3,526	0,373	0,348	0,384	0,365
03.04.2026 23	24,00	49,85	27,65	22,20	30,297	29,752	0,545	0,443	0,392	0,671	0,660
04.04.2026 23	24,00	49,68	27,41	22,27	29,383	28,844	0,540	0,441	0,394	0,653	0,642
05.04.2026 23	24,00	51,17	28,08	23,09	30,227	29,694	0,533	0,444	0,393	0,696	0,685
06.04.2026 23	24,00	42,65	26,25	16,40	21,720	18,887	2,833	0,387	0,358	0,444	0,424
07.04.2026 23	24,00	50,30	27,52	22,78	30,199	29,654	0,545	0,446	0,395	0,687	0,675
08.04.2026 23	24,00	51,14	27,14	24,00	29,963	29,412	0,551	0,448	0,398	0,718	0,706
09.04.2026 23	24,00	52,00	26,81	25,19	29,890	29,335	0,556	0,448	0,399	0,752	0,739
10.04.2026 23	24,00	51,36	26,99	24,37	30,300	29,746	0,554	0,448	0,397	0,737	0,725
11.04.2026 23	24,00	51,92	27,30	24,62	30,373	29,829	0,544	0,447	0,396	0,746	0,734
12.04.2026 23	24,00	44,41	25,32	19,09	24,267	22,037	2,230	0,406	0,370	0,514	0,487
13.04.2026 23	24,00	41,06	26,22	14,84	20,546	17,209	3,337	0,362	0,335	0,416	0,399
14.04.2026 23	24,00	48,77	26,28	22,49	31,135	30,516	0,620	0,496	0,442	0,699	0,686
15.04.2026 23	24,00	50,43	27,30	23,13	30,908	30,252	0,657	0,544	0,490	0,713	0,699
16.04.2026 23	24,00	35,29	23,46	11,83	26,305	2,957	23,348	0,527	0,480	0,300	0,023
17.04.2026 23	24,00	39,55	24,23	15,32	19,076	0,000	19,076	0,349	0,324	0,400	0,000
18.04.2026 23	24,00	19,83	19,43	0,40	7,200	0,000	7,200	0,162	0,168	0,003	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,76	18,48	0,28	7,200	0,000	7,200	0,216	0,221	0,002	0,000
Среднее	24,00	45,99	27,33	18,65	29,297	26,398	2,898	0,425	0,383	0,604	0,568
Итого	720,00				878,901	791,951	86,951			18,117	17,037

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	61510,364	57084,847	542,583
20.04.2026	62389,265	57876,797	560,700

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru