

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 17/8

Номер прибора: 1701044

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	43,18	37,00	6,18	101,145	101,859	-0,714	0,588	0,539	0,625	0,629
22.11.2025 23	24,00	47,32	45,56	1,76	74,291	74,718	-0,427	0,588	0,539	0,648	0,652
23.11.2025 23	24,00	47,29	40,19	7,10	105,457	105,997	-0,540	0,588	0,539	0,748	0,752
24.11.2025 23	24,00	49,41	45,77	3,64	88,235	89,024	-0,789	0,588	0,539	0,723	0,730
25.11.2025 23	24,00	49,20	43,81	5,39	98,584	99,074	-0,490	0,588	0,539	0,774	0,778
26.11.2025 23	24,00	53,07	50,23	2,84	99,121	99,621	-0,500	0,588	0,539	0,836	0,841
27.11.2025 23	24,00	48,95	42,50	6,45	130,084	130,854	-0,770	0,588	0,539	0,839	0,844
28.11.2025 23	24,00	49,82	42,90	6,92	126,807	127,450	-0,643	0,588	0,539	0,877	0,881
29.11.2025 23	24,00	47,83	41,47	6,36	125,166	125,854	-0,688	0,588	0,539	0,796	0,800
30.11.2025 23	24,00	48,09	41,71	6,38	125,042	125,775	-0,733	0,588	0,539	0,797	0,801
01.12.2025 23	24,00	43,08	38,04	5,04	124,711	125,526	-0,815	0,588	0,539	0,628	0,632
02.12.2025 23	24,00	46,00	39,92	6,08	124,087	124,870	-0,783	0,588	0,539	0,753	0,758
03.12.2025 23	24,00	45,57	39,56	6,01	121,476	122,127	-0,651	0,588	0,539	0,730	0,734
04.12.2025 23	24,00	47,93	40,91	7,02	116,663	117,266	-0,603	0,588	0,539	0,818	0,822
05.12.2025 23	24,00	51,34	43,63	7,71	122,090	122,617	-0,527	0,588	0,539	0,940	0,944
06.12.2025 23	24,00	51,70	44,19	7,51	127,484	127,979	-0,495	0,588	0,539	0,957	0,960
07.12.2025 23	24,00	50,63	43,23	7,40	127,486	128,023	-0,537	0,588	0,539	0,943	0,947
08.12.2025 23	24,00	49,86	42,65	7,21	127,652	128,167	-0,515	0,588	0,539	0,919	0,923
09.12.2025 23	24,00	51,37	43,66	7,71	125,321	125,859	-0,538	0,588	0,539	0,965	0,969
10.12.2025 23	24,00	53,19	45,19	8,00	124,774	125,281	-0,507	0,588	0,539	0,998	1,002
11.12.2025 23	24,00	50,87	43,45	7,42	124,773	125,243	-0,470	0,588	0,539	0,925	0,928
12.12.2025 23	24,00	53,90	45,73	8,17	124,616	125,088	-0,472	0,588	0,539	1,016	1,020
13.12.2025 23	24,00	52,75	44,61	8,14	124,642	125,152	-0,510	0,588	0,539	1,014	1,018
14.12.2025 23	24,00	54,07	44,96	9,11	124,731	125,247	-0,516	0,588	0,539	1,135	1,140
15.12.2025 23	24,00	53,81	44,92	8,89	124,684	125,144	-0,460	0,588	0,539	1,108	1,112
16.12.2025 23	24,00	54,48	45,35	9,13	124,814	125,238	-0,424	0,588	0,539	1,138	1,142
17.12.2025 23	24,00	50,72	42,81	7,91	124,586	124,968	-0,382	0,588	0,539	0,984	0,987
18.12.2025 23	24,00	52,67	44,10	8,57	124,522	124,884	-0,362	0,588	0,539	1,067	1,070
19.12.2025 23	24,00	52,99	44,51	8,48	124,451	124,769	-0,318	0,588	0,539	1,056	1,058
20.12.2025 23	24,00	53,37	44,62	8,75	124,483	124,825	-0,342	0,588	0,539	1,089	1,092
Среднее	24,00	50,15	43,24	6,91	118,733	119,283	-0,551	0,588	0,539	0,895	0,899
Итого	720,00				3561,978	3578,499	-16,521			26,845	26,967

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	71488,920	73538,432	590,876	592,386
20.12.2025 23	75050,898	77116,931	617,721	619,353

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru