

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 17/8

Номер прибора: 1701044

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	49,10	41,78	7,32	128,301	128,926	-0,625	0,588	0,539	0,938	0,943
22.03.2026 23	24,00	51,96	44,00	7,96	128,547	129,258	-0,711	0,588	0,539	1,023	1,029
23.03.2026 23	24,00	48,28	45,27	3,01	98,877	99,438	-0,561	0,588	0,539	0,771	0,776
24.03.2026 23	24,00	52,56	44,36	8,20	128,479	129,216	-0,737	0,588	0,539	1,052	1,058
25.03.2026 23	24,00	52,69	44,59	8,10	128,201	128,892	-0,691	0,588	0,539	1,037	1,043
26.03.2026 23	24,00	51,92	43,75	8,17	124,777	123,556	1,221	0,588	0,539	1,018	1,008
27.03.2026 23	24,00	52,81	44,36	8,45	124,557	123,336	1,221	0,588	0,539	1,052	1,042
28.03.2026 23	24,00	48,00	46,04	1,96	91,072	90,336	0,736	0,588	0,539	0,749	0,743
29.03.2026 23	24,00	51,46	43,69	7,77	125,130	124,829	0,301	0,588	0,539	0,970	0,968
30.03.2026 23	24,00	51,38	43,53	7,85	124,876	124,524	0,352	0,588	0,539	0,979	0,976
31.03.2026 23	24,00	52,52	44,39	8,13	124,764	124,397	0,367	0,588	0,539	1,013	1,010
01.04.2026 23	24,00	47,95	46,90	1,05	85,552	85,356	0,196	0,588	0,539	0,717	0,715
02.04.2026 23	24,00	43,85	49,51	-5,66	67,351	67,242	0,109	0,588	0,539	0,553	0,552
03.04.2026 23	24,00	51,44	43,55	7,89	122,530	122,348	0,182	0,588	0,539	0,967	0,965
04.04.2026 23	24,00	51,17	43,26	7,91	122,411	122,184	0,227	0,588	0,539	0,968	0,966
05.04.2026 23	24,00	52,73	44,61	8,12	122,531	122,195	0,336	0,588	0,539	0,995	0,992
06.04.2026 23	24,00	45,26	48,02	-2,76	79,478	79,176	0,302	0,588	0,539	0,623	0,621
07.04.2026 23	24,00	51,97	43,88	8,09	122,619	122,280	0,339	0,588	0,539	0,991	0,988
08.04.2026 23	24,00	52,88	44,15	8,73	122,658	122,149	0,509	0,588	0,539	1,069	1,065
09.04.2026 23	24,00	53,74	44,64	9,10	122,639	121,966	0,673	0,588	0,539	1,115	1,109
10.04.2026 23	24,00	53,08	44,31	8,77	122,722	121,950	0,772	0,588	0,539	1,075	1,068
11.04.2026 23	24,00	53,64	44,85	8,79	122,691	121,811	0,880	0,588	0,539	1,077	1,069
12.04.2026 23	24,00	47,96	46,78	1,18	91,305	90,684	0,621	0,588	0,539	0,750	0,745
13.04.2026 23	24,00	43,95	43,34	0,61	70,634	70,050	0,584	0,588	0,539	0,640	0,635
14.04.2026 23	24,00	50,84	42,51	8,33	124,916	123,908	1,008	0,588	0,539	1,040	1,031
15.04.2026 23	24,00	51,94	43,67	8,27	124,792	123,832	0,960	0,588	0,539	1,032	1,024
16.04.2026 23	24,00	36,39	34,37	2,02	104,992	104,794	0,198	0,588	0,539	0,405	0,404
17.04.2026 23	24,00	42,01	37,86	4,15	58,897	58,683	0,214	0,588	0,539	0,521	0,519
18.04.2026 23	24,00	18,24	15,41	2,83	0,032	0,000	0,032	0,588	0,539	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	12,73	12,32	0,41	0,000	0,028	-0,028	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,48	41,99	5,49	103,878	103,578	0,300	0,588	0,539	0,838	0,836
Итого	720,00				3116,331	3107,344	8,987			25,142	25,065

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	86370,982	88495,431	722,888	725,072
19.04.2026 23	89487,313	91602,775	748,029	750,137

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru