

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Максима Горького, д. 5

Номер прибора: 1500619

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	53,97	45,02	8,95	45,499	46,198	-0,699	0,711	0,707	0,406	0,413
22.03.2026 23	24,00	54,34	45,32	9,01	45,623	46,318	-0,695	0,707	0,704	0,411	0,417
23.03.2026 23	24,00	54,13	45,12	9,01	45,615	46,312	-0,698	0,698	0,694	0,410	0,417
24.03.2026 23	24,00	53,48	44,05	9,29	42,256	42,950	-0,694	0,704	0,702	0,392	0,399
25.03.2026 23	24,00	43,64	37,14	12,22	19,210	19,655	-0,445	0,564	0,573	0,234	0,240
26.03.2026 23	24,00	54,83	43,17	11,68	34,424	35,110	-0,686	0,693	0,697	0,401	0,410
27.03.2026 23	24,00	53,43	41,96	11,47	32,715	33,399	-0,684	0,722	0,727	0,374	0,383
28.03.2026 23	24,00	52,94	41,74	11,19	32,564	33,240	-0,676	0,726	0,732	0,364	0,372
29.03.2026 23	24,00	53,81	42,35	11,47	32,716	33,388	-0,672	0,722	0,727	0,374	0,383
30.03.2026 23	24,00	53,63	42,44	11,20	32,878	33,541	-0,663	0,723	0,728	0,367	0,376
31.03.2026 23	24,00	52,67	41,73	10,94	32,747	33,417	-0,671	0,718	0,723	0,357	0,366
01.04.2026 23	24,00	53,29	42,14	11,15	32,820	33,494	-0,673	0,716	0,721	0,365	0,373
02.04.2026 23	24,00	38,99	36,18	10,29	16,629	16,987	-0,358	0,663	0,672	0,171	0,175
03.04.2026 23	24,00	51,70	41,26	10,44	32,893	33,572	-0,679	0,708	0,712	0,343	0,350
04.04.2026 23	24,00	50,93	39,47	10,92	28,759	29,421	-0,663	0,707	0,714	0,313	0,321
05.04.2026 23	24,00	50,67	33,86	16,81	14,525	15,136	-0,612	0,713	0,727	0,244	0,254
06.04.2026 23	24,00	38,21	31,02	16,28	7,457	7,782	-0,325	0,649	0,662	0,121	0,127
07.04.2026 23	24,00	47,45	31,82	15,63	14,163	14,781	-0,618	0,712	0,726	0,221	0,231
08.04.2026 23	24,00	48,98	31,40	17,56	13,809	14,423	-0,614	0,723	0,737	0,242	0,253
09.04.2026 23	24,00	51,44	32,07	19,38	13,533	14,144	-0,610	0,722	0,736	0,262	0,274
10.04.2026 23	24,00	50,53	31,59	18,95	13,336	13,941	-0,605	0,739	0,753	0,252	0,264
11.04.2026 23	24,00	50,57	31,09	19,44	12,793	13,395	-0,603	0,716	0,731	0,248	0,260
12.04.2026 23	24,00	52,88	32,29	20,60	13,201	13,806	-0,606	0,750	0,764	0,271	0,284
13.04.2026 23	24,00	49,97	31,25	19,08	12,356	12,928	-0,572	0,734	0,748	0,235	0,247
14.04.2026 23	24,00	50,94	31,45	19,48	12,886	13,487	-0,601	0,722	0,736	0,250	0,263
15.04.2026 23	24,00	50,84	31,45	19,39	12,802	13,401	-0,599	0,723	0,738	0,248	0,260
16.04.2026 23	24,00	41,85	29,95	18,61	8,589	9,001	-0,412	0,678	0,692	0,159	0,168
17.04.2026 23	24,00	34,63	28,38	20,01	4,458	4,670	-0,212	0,469	0,483	0,089	0,093
18.04.2026 23	24,00	21,58	21,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,239	0,253	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,84	36,47	13,81	22,802	23,376	-0,574	0,682	0,690	0,280	0,289
Итого	696,00				661,256	677,899	-16,643			8,125	8,375

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	7,400	359,813
20.04.2026	-9,243	367,938

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru