

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 13 блок 2

Номер прибора: 1901271

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	57,29	48,57	8,72	98,773	99,460	-0,687	0,588	0,539	0,861	0,867
22.03.2026 23	24,00	57,75	48,92	8,83	98,977	99,444	-0,467	0,588	0,539	0,873	0,877
23.03.2026 23	24,00	57,50	48,79	8,71	98,142	98,580	-0,438	0,588	0,539	0,856	0,859
24.03.2026 23	24,00	57,02	48,25	8,77	97,782	98,168	-0,386	0,588	0,539	0,857	0,860
25.03.2026 23	24,00	49,85	47,77	2,08	41,549	41,879	-0,330	0,588	0,539	0,181	0,165
26.03.2026 23	24,00	46,88	43,15	3,73	65,303	65,486	-0,183	0,588	0,539	0,364	0,366
27.03.2026 23	24,00	56,99	48,02	8,97	98,641	99,355	-0,714	0,588	0,539	0,884	0,890
28.03.2026 23	24,00	56,44	47,62	8,82	97,653	98,374	-0,721	0,588	0,539	0,861	0,867
29.03.2026 23	24,00	57,29	48,38	8,91	98,241	98,933	-0,692	0,588	0,539	0,874	0,881
30.03.2026 23	24,00	57,21	48,37	8,84	98,089	98,905	-0,816	0,588	0,539	0,866	0,873
31.03.2026 23	24,00	56,36	47,73	8,63	97,636	98,566	-0,930	0,588	0,539	0,842	0,850
01.04.2026 23	24,00	56,86	48,14	8,72	98,135	99,014	-0,879	0,588	0,539	0,855	0,862
02.04.2026 23	19,72	44,12	36,84	7,28	50,368	50,800	-0,432	0,588	0,539	0,428	0,432
03.04.2026 23	24,00	55,25	47,34	7,91	103,931	104,401	-0,470	0,588	0,539	0,821	0,825
04.04.2026 23	24,00	54,90	47,06	7,84	103,505	103,811	-0,306	0,588	0,539	0,811	0,814
05.04.2026 23	24,00	54,91	47,07	7,84	103,623	103,869	-0,246	0,588	0,539	0,812	0,814
06.04.2026 23	24,00	43,77	37,00	6,77	56,031	56,221	-0,190	0,588	0,539	0,440	0,439
07.04.2026 23	24,00	51,46	44,38	7,08	101,147	101,918	-0,771	0,588	0,539	0,716	0,722
08.04.2026 23	24,00	54,72	46,32	8,40	99,686	100,428	-0,742	0,588	0,539	0,836	0,842
09.04.2026 23	24,00	56,97	47,92	9,05	99,172	99,863	-0,691	0,588	0,539	0,897	0,904
10.04.2026 23	24,00	55,23	46,73	8,50	99,565	100,154	-0,589	0,588	0,539	0,845	0,850
11.04.2026 23	24,00	55,52	47,78	7,74	96,271	96,822	-0,551	0,588	0,539	0,764	0,763
12.04.2026 23	24,00	57,69	48,54	9,15	99,185	99,678	-0,493	0,588	0,539	0,907	0,912
13.04.2026 23	22,72	55,13	46,67	8,46	94,223	94,820	-0,597	0,588	0,539	0,799	0,805
14.04.2026 23	24,00	55,67	47,27	8,40	100,785	101,723	-0,938	0,588	0,539	0,846	0,854
15.04.2026 23	24,00	55,35	47,09	8,26	101,274	102,246	-0,972	0,588	0,539	0,836	0,845
16.04.2026 23	24,00	47,92	41,29	6,63	68,510	68,649	-0,139	0,588	0,539	0,564	0,567
17.04.2026 23	24,00	38,03	34,57	3,46	37,071	37,539	-0,468	0,588	0,539	0,305	0,307
18.04.2026 23	24,00	22,60	23,92	-1,32	0,000	0,010	-0,010	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,81	52,64	45,22	7,42	86,320	86,866	-0,546	0,588	0,539	0,717	0,721
Итого	690,43				2503,268	2519,116	-15,848			20,803	20,912

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	41410,751	41649,363	460,103	462,573
18.04.2026 23	43914,019	44168,479	480,906	483,485

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru