

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 13 блок 1

Номер прибора: 176653

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	0,00	57,44	48,16	9,28	87,310	87,310	0,000	0,49	0,44	0,810	0,810
22.03.2026 23	24,00	0,00	57,90	48,49	9,41	87,380	87,380	0,000	0,49	0,44	0,822	0,822
23.03.2026 23	24,00	0,00	57,65	48,66	8,99	87,360	87,200	0,160	0,49	0,44	0,788	0,784
24.03.2026 23	24,00	0,00	57,18	47,98	9,20	87,410	87,410	0,000	0,49	0,44	0,805	0,804
25.03.2026 23	24,00	0,00	57,36	52,07	5,29	37,470	37,000	0,470	0,49	0,44	0,199	0,196
26.03.2026 23	24,00	0,00	55,77	47,05	8,72	51,830	51,950	-0,120	0,49	0,44	0,448	0,453
27.03.2026 23	24,00	0,00	57,13	47,43	9,70	85,070	85,070	0,000	0,49	0,44	0,825	0,825
28.03.2026 23	24,00	0,00	56,60	47,16	9,44	86,560	86,560	0,000	0,49	0,44	0,817	0,817
29.03.2026 23	24,00	0,00	57,44	47,91	9,53	86,970	86,970	0,000	0,49	0,44	0,827	0,829
30.03.2026 23	24,00	0,00	57,35	47,92	9,43	87,000	87,000	0,000	0,49	0,44	0,821	0,820
31.03.2026 23	24,00	0,00	56,47	47,25	9,22	86,720	86,720	0,000	0,49	0,44	0,799	0,800
01.04.2026 23	24,00	0,00	57,03	47,67	9,36	87,180	87,180	0,000	0,49	0,44	0,816	0,816
02.04.2026 23	24,00	0,00	54,37	45,85	8,52	44,950	44,980	-0,030	0,49	0,44	0,383	0,383
03.04.2026 23	24,00	0,00	55,42	48,00	7,42	87,050	87,050	0,000	0,49	0,44	0,648	0,646
04.04.2026 23	24,00	0,00	55,03	46,73	8,30	86,380	86,380	0,000	0,49	0,44	0,718	0,717
05.04.2026 23	24,00	0,00	55,06	46,35	8,71	86,860	86,860	0,000	0,49	0,44	0,753	0,757
06.04.2026 23	24,00	0,00	53,86	45,80	8,06	46,330	46,530	-0,200	0,49	0,44	0,370	0,375
07.04.2026 23	24,00	0,00	51,58	44,66	6,92	86,560	86,560	0,000	0,49	0,44	0,600	0,599
08.04.2026 23	24,00	0,00	54,96	45,82	9,14	85,680	85,680	0,000	0,49	0,44	0,784	0,783
09.04.2026 23	24,00	0,00	57,12	47,23	9,89	85,420	85,420	0,000	0,49	0,44	0,845	0,845
10.04.2026 23	24,00	0,00	55,39	46,13	9,26	85,590	85,590	0,000	0,49	0,44	0,789	0,793
11.04.2026 23	24,00	0,00	55,68	47,32	8,36	83,600	83,470	0,130	0,49	0,44	0,698	0,698
12.04.2026 23	24,00	0,00	57,84	47,96	9,88	86,210	86,210	0,000	0,49	0,44	0,852	0,852
13.04.2026 23	24,00	0,00	55,37	46,15	9,22	81,600	81,600	0,000	0,49	0,44	0,752	0,752
14.04.2026 23	24,00	0,00	55,82	46,48	9,34	85,510	85,510	0,000	0,49	0,44	0,801	0,799
15.04.2026 23	24,00	0,00	55,51	46,32	9,19	85,790	85,790	0,000	0,49	0,44	0,787	0,788
16.04.2026 23	24,00	0,00	54,50	45,88	8,62	58,360	58,440	-0,080	0,49	0,44	0,502	0,504
17.04.2026 23	24,00	0,00	54,97	46,33	8,64	32,920	32,510	0,410	0,49	0,44	0,284	0,281
18.04.2026 23	24,00	0,00	24,46	25,34	-0,88	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
Среднее	24,00	0,00	54,91	46,42	8,49	74,727	74,701	0,026	0,49	0,44	0,667	0,667
Итого	696,00	0,00				2167,070	2166,330	0,740			19,343	19,347

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.03.2026	19722,980	19106,490	260,666	9902,00	168,00
20.04.2026	21890,050	21272,820	280,009	10598,00	168,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru