

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 3

Номер прибора: 1801200

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	48,84	28,91	19,93	9,447	9,165	0,282	0,559	0,309	0,204	0,198
22.11.2025 23	24,00	51,25	31,47	19,78	16,712	16,411	0,301	0,535	0,295	0,351	0,345
23.11.2025 23	24,00	51,70	31,80	19,90	20,268	19,864	0,404	0,502	0,256	0,419	0,411
24.11.2025 23	24,00	47,06	28,97	18,09	13,273	11,646	1,627	0,532	0,276	0,284	0,262
25.11.2025 23	24,00	50,25	30,13	20,12	13,919	13,739	0,180	0,590	0,298	0,324	0,320
26.11.2025 23	24,00	48,72	31,21	17,51	19,614	19,468	0,146	0,622	0,304	0,390	0,387
27.11.2025 23	24,00	49,08	31,91	17,17	25,726	25,554	0,172	0,539	0,276	0,440	0,438
28.11.2025 23	24,00	49,92	32,62	17,30	29,022	28,852	0,170	0,550	0,292	0,478	0,476
29.11.2025 23	24,00	51,28	35,01	16,27	35,054	34,876	0,178	0,545	0,294	0,585	0,582
30.11.2025 23	24,00	51,86	34,31	17,55	30,046	30,022	0,024	0,543	0,294	0,535	0,535
01.12.2025 23	24,00	50,05	33,28	16,77	30,312	30,283	0,029	0,521	0,294	0,498	0,498
02.12.2025 23	24,00	52,76	34,73	18,03	31,019	30,968	0,051	0,506	0,295	0,545	0,544
03.12.2025 23	24,00	55,54	34,60	20,94	28,826	28,372	0,454	0,524	0,308	0,580	0,571
04.12.2025 23	24,00	54,57	35,52	19,05	35,999	35,609	0,390	0,512	0,305	0,640	0,633
05.12.2025 23	24,00	54,95	36,72	18,23	40,111	39,783	0,328	0,530	0,325	0,706	0,699
06.12.2025 23	24,00	55,22	38,53	16,69	49,185	48,625	0,560	0,518	0,315	0,800	0,790
07.12.2025 23	24,00	54,86	38,80	16,06	54,311	54,609	-0,298	0,486	0,300	0,838	0,842
08.12.2025 23	24,00	55,35	37,36	17,99	40,679	40,247	0,432	0,469	0,273	0,707	0,700
09.12.2025 23	24,00	54,88	36,24	18,64	38,097	37,859	0,238	0,492	0,290	0,662	0,658
10.12.2025 23	24,00	54,67	36,33	18,34	38,566	38,236	0,330	0,501	0,300	0,662	0,656
11.12.2025 23	24,00	52,18	36,93	15,25	44,294	43,931	0,363	0,486	0,303	0,617	0,609
12.12.2025 23	24,00	54,92	39,44	15,48	63,997	63,218	0,779	0,506	0,308	0,881	0,870
13.12.2025 23	24,00	56,25	41,71	14,54	71,906	71,164	0,742	0,484	0,312	0,935	0,925
14.12.2025 23	24,00	67,13	44,77	22,36	56,286	56,552	-0,266	0,554	0,370	1,211	1,215
15.12.2025 23	24,00	62,86	41,81	21,05	51,714	51,502	0,212	0,574	0,384	1,021	1,016
16.12.2025 23	24,00	61,98	44,55	17,43	68,798	68,630	0,168	0,560	0,397	1,186	1,184
17.12.2025 23	24,00	61,10	43,59	17,51	64,607	64,308	0,299	0,552	0,391	1,111	1,105
18.12.2025 23	24,00	57,56	42,58	14,98	68,410	68,427	-0,017	0,549	0,392	1,022	1,022
19.12.2025 23	24,00	55,78	41,72	14,06	68,799	68,596	0,203	0,548	0,392	0,958	0,956
20.12.2025 23	24,00	55,55	42,79	12,76	81,848	81,648	0,200	0,543	0,401	1,022	1,020
Среднее	24,00	54,27	36,61	17,66	41,362	41,072	0,289	0,531	0,318	0,687	0,682
Итого	720,00				1240,845	1232,164	8,681			20,613	20,466

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	40541,803	40005,629	496,221	490,563
20.12.2025 23	41782,648	41237,793	516,834	511,028

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru