

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 3

Номер прибора: 1801200

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	54,06	36,11	17,95	33,618	32,509	1,109	0,533	0,360	0,601	0,582
22.03.2026 23	24,00	54,11	36,62	17,49	35,788	34,483	1,305	0,530	0,355	0,631	0,608
23.03.2026 23	24,00	54,11	34,85	19,26	30,184	28,705	1,479	0,522	0,346	0,554	0,527
24.03.2026 23	24,00	54,07	34,78	19,29	29,195	27,106	2,089	0,526	0,350	0,553	0,514
25.03.2026 23	24,00	47,20	28,70	18,50	87,204	4,481	82,723	0,240	0,189	2,196	0,079
26.03.2026 23	7,95	52,86	41,22	11,64	19,996	19,182	0,814	0,481	0,335	0,171	0,165
27.03.2026 23	24,00	54,23	35,90	18,33	28,495	27,924	0,571	0,540	0,365	0,494	0,484
28.03.2026 23	24,00	54,40	37,42	16,98	38,554	37,174	1,380	0,540	0,374	0,624	0,603
29.03.2026 23	24,00	54,70	37,53	17,17	38,203	37,495	0,708	0,540	0,364	0,653	0,641
30.03.2026 23	24,00	54,30	35,14	19,16	30,808	30,196	0,612	0,540	0,367	0,563	0,552
31.03.2026 23	24,00	53,51	35,39	18,12	33,299	32,897	0,402	0,533	0,364	0,583	0,576
01.04.2026 23	24,00	54,10	34,11	19,99	26,751	26,322	0,429	0,538	0,356	0,515	0,507
02.04.2026 23	24,00	41,08	35,63	5,45	44,161	43,860	0,301	0,436	0,354	0,297	0,290
03.04.2026 23	24,00	50,08	34,24	15,84	27,405	26,963	0,442	0,538	0,340	0,459	0,451
04.04.2026 23	24,00	51,97	36,29	15,68	40,692	40,017	0,675	0,531	0,344	0,613	0,603
05.04.2026 23	24,00	51,57	35,63	15,94	34,870	34,173	0,697	0,538	0,341	0,565	0,554
06.04.2026 23	24,00	40,60	33,68	6,92	44,333	44,265	0,068	0,424	0,335	0,269	0,263
07.04.2026 23	24,00	48,88	35,00	13,88	44,883	44,516	0,367	0,527	0,348	0,542	0,538
08.04.2026 23	24,00	52,73	38,34	14,39	55,528	54,666	0,862	0,527	0,370	0,771	0,759
09.04.2026 23	24,00	54,93	38,40	16,53	48,661	48,186	0,475	0,523	0,372	0,774	0,766
10.04.2026 23	24,00	53,75	38,10	15,65	49,241	48,498	0,743	0,542	0,385	0,751	0,740
11.04.2026 23	24,00	54,24	39,40	14,84	54,309	53,510	0,799	0,517	0,368	0,797	0,785
12.04.2026 23	24,00	55,93	39,51	16,42	48,696	48,340	0,356	0,558	0,393	0,789	0,783
13.04.2026 23	24,00	52,25	37,08	15,17	41,738	41,323	0,415	0,538	0,381	0,640	0,633
14.04.2026 23	24,00	53,70	36,81	16,89	40,634	40,351	0,283	0,530	0,364	0,664	0,659
15.04.2026 23	24,00	53,31	35,86	17,45	36,837	36,419	0,418	0,537	0,362	0,620	0,613
16.04.2026 23	24,00	45,15	37,49	7,66	66,933	66,155	0,778	0,454	0,357	0,549	0,539
17.04.2026 23	24,00	35,25	29,09	6,16	23,748	23,658	0,090	0,265	0,208	0,213	0,213
18.04.2026 23	24,00	18,26	17,03	1,23	0,000	0,000	0,000	0,101	0,109	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	16,53	15,25	1,28	0,000	0,000	0,000	0,103	0,111	0,000	0,000
Среднее	23,47	49,06	34,69	14,38	37,825	34,446	3,380	0,475	0,332	0,582	0,501
Итого	703,95				1134,764	1033,374	101,390			17,450	15,026

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	47579,769	46961,831	606,849	599,927
19.04.2026 23	48714,533	47995,205	624,299	614,953

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru