

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2

Номер прибора: 1801329

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	53,15	29,22	23,93	10,300	10,177	0,123	0,563	0,308	0,247	0,244
22.11.2025 23	24,00	49,43	31,18	18,25	17,615	17,991	-0,376	0,450	0,260	0,363	0,361
23.11.2025 23	24,00	56,98	36,30	20,68	23,049	22,547	0,502	0,505	0,255	0,477	0,467
24.11.2025 23	24,00	57,57	35,81	21,76	20,699	19,832	0,867	0,535	0,275	0,451	0,436
25.11.2025 23	24,00	58,59	33,70	24,89	17,008	16,600	0,408	0,591	0,297	0,424	0,415
26.11.2025 23	24,00	54,48	32,25	22,23	17,886	17,624	0,262	0,626	0,302	0,399	0,394
27.11.2025 23	24,00	54,09	31,56	22,53	17,345	17,080	0,265	0,544	0,274	0,391	0,385
28.11.2025 23	24,00	53,41	30,68	22,73	16,144	15,899	0,245	0,555	0,290	0,367	0,362
29.11.2025 23	24,00	54,55	33,12	21,43	24,966	24,914	0,052	0,550	0,292	0,527	0,525
30.11.2025 23	24,00	55,93	35,50	20,43	29,967	29,931	0,036	0,547	0,291	0,613	0,612
01.12.2025 23	24,00	54,15	34,48	19,67	27,768	27,730	0,038	0,527	0,290	0,546	0,545
02.12.2025 23	24,00	55,77	34,40	21,37	26,431	26,080	0,351	0,513	0,291	0,583	0,578
03.12.2025 23	24,00	58,83	36,14	22,69	31,048	30,880	0,168	0,529	0,305	0,704	0,701
04.12.2025 23	24,00	57,10	35,13	21,97	29,691	29,366	0,325	0,516	0,302	0,657	0,649
05.12.2025 23	24,00	57,41	35,46	21,95	31,502	31,266	0,236	0,536	0,321	0,691	0,686
06.12.2025 23	24,00	57,60	35,34	22,26	31,089	30,896	0,193	0,524	0,311	0,692	0,688
07.12.2025 23	24,00	57,16	35,60	21,56	33,504	33,405	0,099	0,494	0,296	0,717	0,715
08.12.2025 23	24,00	57,66	37,96	19,70	42,167	41,969	0,198	0,474	0,270	0,830	0,826
09.12.2025 23	24,00	57,49	38,15	19,34	42,060	41,502	0,558	0,497	0,287	0,814	0,803
10.12.2025 23	24,00	57,20	37,86	19,34	40,706	40,141	0,565	0,505	0,298	0,787	0,776
11.12.2025 23	24,00	54,21	37,84	16,37	37,719	37,242	0,477	0,490	0,301	0,694	0,682
12.12.2025 23	24,00	57,09	38,09	19,00	43,959	43,563	0,396	0,515	0,302	0,849	0,841
13.12.2025 23	24,00	58,28	38,71	19,57	40,379	40,039	0,340	0,493	0,305	0,833	0,824
14.12.2025 23	24,00	69,46	41,14	28,32	38,553	38,127	0,426	0,560	0,366	1,092	1,081
15.12.2025 23	24,00	65,14	39,76	25,38	38,643	38,214	0,429	0,580	0,381	0,982	0,971
16.12.2025 23	24,00	64,15	41,30	22,85	49,555	49,076	0,479	0,568	0,392	1,126	1,115
17.12.2025 23	24,00	63,11	42,60	20,51	55,735	55,259	0,476	0,559	0,387	1,144	1,134
18.12.2025 23	24,00	59,07	40,75	18,32	54,617	54,133	0,484	0,557	0,388	1,001	0,992
19.12.2025 23	24,00	57,28	39,98	17,30	53,869	53,273	0,596	0,555	0,388	0,931	0,921
20.12.2025 23	24,00	56,96	39,46	17,50	52,168	51,622	0,546	0,553	0,394	0,913	0,903
Среднее	24,00	57,44	36,32	21,13	33,205	32,879	0,325	0,534	0,314	0,695	0,688
Итого	720,00				996,142	986,378	9,764			20,844	20,632

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	37467,373	37340,861	421,417	421,271
20.12.2025 23	38463,515	38327,239	442,261	441,903

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru