

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2

Номер прибора: 1801329

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	57,97	44,23	13,74	76,494	76,628	-0,134	0,535	0,360	1,046	1,047
22.03.2026 23	24,00	58,46	45,16	13,30	82,761	82,908	-0,147	0,532	0,356	1,100	1,102
23.03.2026 23	24,00	58,22	44,85	13,37	81,942	82,057	-0,115	0,523	0,347	1,096	1,097
24.03.2026 23	24,00	57,73	44,44	13,29	81,307	81,450	-0,143	0,526	0,351	1,081	1,083
25.03.2026 23	24,00	46,98	42,18	4,80	46,397	46,543	-0,146	0,280	0,221	0,344	0,346
26.03.2026 23	24,00	44,24	35,29	8,95	60,066	60,327	-0,261	0,437	0,334	0,702	0,703
27.03.2026 23	24,00	57,71	44,59	13,12	81,759	81,903	-0,144	0,541	0,365	1,072	1,074
28.03.2026 23	24,00	57,15	44,20	12,95	79,268	79,399	-0,131	0,542	0,374	1,027	1,029
29.03.2026 23	24,00	58,01	45,02	12,99	81,625	81,787	-0,162	0,541	0,365	1,060	1,061
30.03.2026 23	24,00	57,91	44,89	13,02	80,400	80,568	-0,168	0,541	0,367	1,047	1,049
31.03.2026 23	24,00	57,03	43,94	13,09	79,015	79,166	-0,151	0,535	0,364	1,034	1,036
01.04.2026 23	24,00	55,73	39,40	16,33	53,345	53,376	-0,031	0,541	0,355	0,766	0,766
02.04.2026 23	24,00	40,21	34,26	5,95	19,305	19,145	0,160	0,441	0,352	0,290	0,287
03.04.2026 23	24,00	52,53	30,85	21,68	16,441	16,323	0,118	0,544	0,337	0,341	0,339
04.04.2026 23	24,00	54,15	33,07	21,08	26,524	26,402	0,122	0,537	0,341	0,522	0,519
05.04.2026 23	24,00	53,69	32,54	21,15	24,017	23,834	0,183	0,544	0,339	0,477	0,473
06.04.2026 23	24,00	44,38	37,62	6,76	46,552	46,399	0,153	0,427	0,333	0,226	0,224
07.04.2026 23	24,00	51,03	33,71	17,32	36,599	36,405	0,194	0,532	0,346	0,541	0,537
08.04.2026 23	24,00	54,91	37,20	17,71	48,943	48,799	0,144	0,533	0,367	0,810	0,808
09.04.2026 23	24,00	57,24	38,58	18,66	48,750	48,563	0,187	0,528	0,369	0,888	0,884
10.04.2026 23	24,00	55,52	37,45	18,07	46,483	46,340	0,143	0,548	0,382	0,791	0,789
11.04.2026 23	24,00	55,79	37,46	18,33	46,956	46,813	0,143	0,523	0,366	0,798	0,796
12.04.2026 23	24,00	57,65	37,05	20,60	39,019	38,839	0,180	0,563	0,390	0,767	0,764
13.04.2026 23	24,00	53,86	35,03	18,83	32,790	32,514	0,276	0,535	0,372	0,600	0,595
14.04.2026 23	24,00	55,71	35,89	19,82	36,877	36,577	0,300	0,537	0,361	0,694	0,688
15.04.2026 23	24,00	55,15	34,75	20,40	32,124	31,857	0,267	0,542	0,358	0,619	0,614
16.04.2026 23	24,00	48,24	38,45	9,79	43,108	42,816	0,292	0,461	0,352	0,403	0,400
17.04.2026 23	22,38	38,79	31,89	6,90	18,022	17,405	0,617	0,268	0,196	0,300	0,298
18.04.2026 23	24,00	18,43	17,98	0,45	0,000	0,000	0,000	0,036	0,045	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	17,08	16,42	0,66	0,000	0,000	0,000	0,027	0,035	0,000	0,000
Среднее	23,95	51,05	37,28	13,77	48,230	48,171	0,058	0,473	0,327	0,681	0,680
Итого	718,38				1446,889	1445,143	1,746			20,442	20,408

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	44580,671	44439,989	544,012	543,556
19.04.2026 23	46027,560	45885,132	564,454	563,964

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru