

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 1

Номер прибора: 1800409

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	52,33	30,97	21,36	19,648	19,620	0,028	0,563	0,314	0,404	0,404
22.11.2025 23	24,00	54,67	33,96	20,71	30,672	30,619	0,053	0,538	0,313	0,521	0,521
23.11.2025 23	24,00	56,22	35,44	20,78	27,279	27,391	-0,112	0,506	0,260	0,567	0,570
24.11.2025 23	24,00	57,03	36,34	20,69	26,962	26,902	0,060	0,536	0,280	0,579	0,579
25.11.2025 23	24,00	58,61	37,29	21,32	29,041	28,964	0,077	0,592	0,302	0,624	0,622
26.11.2025 23	24,00	54,43	36,41	18,02	31,838	31,708	0,130	0,624	0,309	0,578	0,576
27.11.2025 23	24,00	53,91	35,23	18,68	28,683	28,692	-0,009	0,544	0,279	0,536	0,536
28.11.2025 23	24,00	53,35	34,66	18,69	28,133	28,189	-0,056	0,556	0,295	0,526	0,528
29.11.2025 23	24,00	54,18	36,24	17,94	35,217	35,054	0,163	0,550	0,301	0,628	0,625
30.11.2025 23	24,00	55,27	37,71	17,56	38,784	38,420	0,364	0,548	0,303	0,682	0,675
01.12.2025 23	24,00	53,75	36,78	16,97	36,400	36,065	0,335	0,527	0,300	0,618	0,612
02.12.2025 23	24,00	55,51	37,43	18,08	34,568	34,253	0,315	0,513	0,300	0,653	0,647
03.12.2025 23	24,00	58,14	37,83	20,31	35,108	34,913	0,195	0,529	0,314	0,713	0,709
04.12.2025 23	24,00	56,48	36,89	19,59	34,345	34,117	0,228	0,518	0,312	0,678	0,673
05.12.2025 23	24,00	56,69	37,03	19,66	35,421	35,097	0,324	0,536	0,331	0,696	0,690
06.12.2025 23	24,00	56,85	36,91	19,94	34,942	34,627	0,315	0,525	0,320	0,696	0,690
07.12.2025 23	24,00	56,45	37,32	19,13	38,243	38,034	0,209	0,494	0,308	0,725	0,721
08.12.2025 23	24,00	56,92	39,71	17,21	48,147	48,125	0,022	0,474	0,290	0,828	0,828
09.12.2025 23	24,00	56,72	39,88	16,84	48,435	48,422	0,013	0,497	0,307	0,816	0,816
10.12.2025 23	24,00	56,45	39,67	16,78	47,914	47,916	-0,002	0,506	0,318	0,804	0,804
11.12.2025 23	24,00	47,99	32,10	15,89	21,030	20,648	0,382	0,469	0,295	0,343	0,342
12.12.2025 23	24,00	51,56	29,65	21,91	19,407	19,320	0,087	0,517	0,304	0,373	0,372
13.12.2025 23	24,00	57,58	38,82	18,76	39,326	39,238	0,088	0,495	0,314	0,782	0,780
14.12.2025 23	24,00	68,41	41,59	26,82	38,950	38,866	0,084	0,560	0,375	1,045	1,043
15.12.2025 23	24,00	64,23	40,19	24,04	39,237	39,155	0,082	0,580	0,389	0,944	0,942
16.12.2025 23	24,00	63,24	42,12	21,12	51,903	51,791	0,112	0,567	0,409	1,085	1,083
17.12.2025 23	24,00	62,16	43,26	18,90	58,076	57,972	0,104	0,558	0,407	1,098	1,096
18.12.2025 23	24,00	58,27	42,72	15,55	71,032	70,549	0,483	0,554	0,433	1,057	1,051
19.12.2025 23	24,00	56,69	45,15	11,54	99,644	98,512	1,132	0,549	0,490	1,148	1,135
20.12.2025 23	24,00	56,40	44,71	11,69	96,178	95,213	0,965	0,547	0,491	1,123	1,112
Среднее	24,00	56,68	37,80	18,88	40,819	40,613	0,206	0,536	0,332	0,729	0,726
Итого	720,00				1224,563	1218,392	6,171			21,870	21,780

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	32797,322	32508,339	472,525	468,475
20.12.2025 23	34021,885	33726,731	494,395	490,255

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru