

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042  
Номер прибора: 1602074

| Дата       | Теплосистема 2 - ГВС |        |        |        |         |         |          |         |         | Итого по ТС2 |         |
|------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|            | ВР, ч                | t3, °C | t4, °C | dt, °C | V3, м³  | V4, м³  | Vгвс, м³ | P3, МПа | P4, МПа | Vгвс, м³     | W, Гкал |
| 21.11.2025 | 24,00                | 52,15  | 47,34  | 4,81   | 22,200  | 20,130  | 2,070    | 5,904   | 5,517   | 2,070        | 0,181   |
| 22.11.2025 | 23,98                | 52,33  | 47,46  | 4,87   | 21,810  | 19,870  | 1,940    | 6,057   | 5,690   | 1,940        | 0,176   |
| 23.11.2025 | 24,00                | 50,98  | 46,13  | 4,85   | 20,130  | 18,230  | 1,900    | 5,700   | 5,323   | 1,900        | 0,164   |
| 24.11.2025 | 24,00                | 47,57  | 43,18  | 4,39   | 19,370  | 17,410  | 1,960    | 5,761   | 5,354   | 1,960        | 0,161   |
| 25.11.2025 | 24,00                | 52,73  | 48,12  | 4,61   | 23,390  | 21,540  | 1,850    | 5,986   | 5,578   | 1,850        | 0,174   |
| 26.11.2025 | 24,00                | 50,53  | 46,74  | 3,79   | 26,300  | 24,520  | 1,780    | 5,925   | 5,425   | 1,780        | 0,161   |
| 27.11.2025 | 24,00                | 52,24  | 48,13  | 4,11   | 25,920  | 23,810  | 2,110    | 5,843   | 5,394   | 2,110        | 0,183   |
| 28.11.2025 | 24,00                | 52,35  | 48,19  | 4,16   | 25,870  | 23,630  | 2,240    | 5,802   | 5,343   | 2,240        | 0,189   |
| 29.11.2025 | 24,00                | 52,59  | 48,31  | 4,28   | 25,400  | 23,150  | 2,250    | 5,812   | 5,354   | 2,250        | 0,191   |
| 30.11.2025 | 24,00                | 52,21  | 47,96  | 4,25   | 25,050  | 22,450  | 2,600    | 5,680   | 5,221   | 2,600        | 0,199   |
| 01.12.2025 | 24,00                | 46,56  | 42,78  | 3,78   | 22,040  | 19,480  | 2,560    | 5,945   | 5,455   | 2,560        | 0,159   |
| 02.12.2025 | 24,00                | 46,92  | 42,60  | 4,32   | 20,630  | 18,390  | 2,240    | 5,578   | 5,150   | 2,240        | 0,171   |
| 03.12.2025 | 24,00                | 53,40  | 48,54  | 4,86   | 23,420  | 21,430  | 1,990    | 5,833   | 5,425   | 1,990        | 0,186   |
| 04.12.2025 | 24,00                | 52,47  | 47,70  | 4,77   | 23,150  | 20,780  | 2,370    | 5,761   | 5,292   | 2,370        | 0,196   |
| 05.12.2025 | 24,00                | 53,22  | 48,24  | 4,98   | 22,810  | 20,770  | 2,040    | 5,772   | 5,313   | 2,040        | 0,188   |
| 06.12.2025 | 24,00                | 53,63  | 48,59  | 5,04   | 22,820  | 20,550  | 2,270    | 5,812   | 5,364   | 2,270        | 0,199   |
| 07.12.2025 | 24,00                | 52,18  | 47,37  | 4,81   | 22,270  | 20,230  | 2,040    | 5,690   | 5,180   | 2,040        | 0,180   |
| 08.12.2025 | 24,00                | 53,14  | 48,21  | 4,93   | 22,620  | 20,740  | 1,880    | 5,904   | 5,435   | 1,880        | 0,180   |
| 09.12.2025 | 24,00                | 52,65  | 47,81  | 4,84   | 22,250  | 20,470  | 1,780    | 5,874   | 5,486   | 1,780        | 0,171   |
| 10.12.2025 | 24,00                | 52,44  | 47,64  | 4,80   | 22,480  | 20,120  | 2,360    | 5,721   | 5,333   | 2,360        | 0,193   |
| 11.12.2025 | 24,00                | 51,81  | 46,99  | 4,82   | 21,550  | 19,890  | 1,660    | 5,659   | 5,272   | 1,660        | 0,162   |
| 12.12.2025 | 24,00                | 50,23  | 45,72  | 4,51   | 21,720  | 19,520  | 2,200    | 5,629   | 5,180   | 2,200        | 0,170   |
| 13.12.2025 | 24,00                | 52,65  | 47,43  | 5,22   | 21,320  | 19,340  | 1,980    | 5,700   | 5,282   | 1,980        | 0,181   |
| 14.12.2025 | 24,00                | 62,10  | 54,65  | 7,45   | 20,230  | 18,520  | 1,710    | 5,374   | 5,007   | 1,710        | 0,220   |
| 15.12.2025 | 24,00                | 56,14  | 49,59  | 6,55   | 18,290  | 16,600  | 1,690    | 5,598   | 5,252   | 1,690        | 0,180   |
| 16.12.2025 | 24,00                | 55,06  | 48,14  | 6,92   | 17,230  | 15,270  | 1,960    | 5,659   | 5,252   | 1,960        | 0,189   |
| 17.12.2025 | 24,00                | 55,55  | 48,41  | 7,14   | 16,830  | 14,750  | 2,080    | 5,557   | 5,241   | 2,080        | 0,194   |
| 18.12.2025 | 24,00                | 52,38  | 45,83  | 6,55   | 16,090  | 13,870  | 2,220    | 5,537   | 5,160   | 2,220        | 0,182   |
| 19.12.2025 | 24,00                | 51,69  | 45,22  | 6,47   | 15,780  | 11,830  | 3,950    | 5,486   | 5,099   | 3,950        | 0,237   |
| 20.12.2025 | 24,00                | 51,23  | 44,64  | 6,59   | 15,420  | 9,420   | 6,000    | 5,445   | 5,109   | 6,000        | 0,304   |
| Среднее    | 24,00                | 52,37  | 47,26  | 5,12   | 21,480  | 19,224  | 2,256    | 5,734   | 5,316   | 2,256        | 0,187   |
| Итого      | 719,98               |        |        |        | 644,390 | 576,710 | 67,680   |         |         | 67,680       | 5,623   |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | V3, м3    | V4, м3    | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 21.11.2025   | 32529,549 | 25570,739 | 363,139 |
| 20.12.2025   | 33173,938 | 26147,449 | 368,763 |

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru