

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	60,46	39,76	20,70	22,641	23,471	-0,830	0,521	0,399	0,468	0,486
22.02.2026 23	24,00	58,14	38,86	19,28	22,649	23,489	-0,840	0,529	0,406	0,436	0,453
23.02.2026 23	24,00	58,24	38,72	19,52	22,589	23,420	-0,832	0,492	0,371	0,441	0,457
24.02.2026 23	24,00	59,01	39,00	20,01	22,580	23,408	-0,828	0,481	0,360	0,452	0,469
25.02.2026 23	24,00	57,80	38,39	19,41	22,515	23,354	-0,839	0,495	0,374	0,437	0,453
26.02.2026 23	24,00	58,44	38,30	20,14	22,312	23,167	-0,855	0,606	0,487	0,449	0,467
27.02.2026 23	24,00	61,69	39,33	22,36	22,264	23,099	-0,834	0,618	0,499	0,497	0,516
28.02.2026 23	24,00	60,02	38,69	21,33	22,402	23,263	-0,861	0,630	0,510	0,477	0,496
01.03.2026 23	24,00	61,16	39,24	21,92	22,408	23,288	-0,881	0,634	0,515	0,491	0,510
02.03.2026 23	24,00	55,96	37,00	18,96	20,376	21,217	-0,840	0,529	0,423	0,416	0,434
03.03.2026 23	24,00	59,10	38,53	20,57	22,254	23,203	-0,950	0,478	0,361	0,458	0,477
04.03.2026 23	24,00	61,83	39,36	22,47	22,311	23,228	-0,917	0,650	0,532	0,501	0,522
05.03.2026 23	24,00	60,06	38,76	21,30	22,153	23,093	-0,940	0,644	0,528	0,472	0,493
06.03.2026 23	24,00	58,78	37,85	20,93	21,594	22,554	-0,960	0,603	0,489	0,459	0,480
07.03.2026 23	24,00	61,80	39,03	22,77	22,242	23,240	-0,998	0,567	0,448	0,506	0,530
08.03.2026 23	24,00	64,21	40,19	24,02	22,458	23,458	-1,000	0,583	0,464	0,539	0,563
09.03.2026 23	24,00	64,66	40,59	24,07	22,509	23,513	-1,004	0,584	0,464	0,543	0,567
10.03.2026 23	24,00	60,71	39,06	21,65	22,393	23,428	-1,035	0,583	0,464	0,485	0,507
11.03.2026 23	24,00	59,46	38,79	20,67	22,437	23,490	-1,053	0,574	0,454	0,463	0,486
12.03.2026 23	24,00	59,94	39,11	20,83	22,452	23,517	-1,065	0,618	0,499	0,467	0,490
13.03.2026 23	24,00	61,79	40,00	21,79	22,489	23,569	-1,080	0,598	0,479	0,490	0,513
14.03.2026 23	24,00	59,38	39,24	20,14	22,399	23,486	-1,087	0,600	0,481	0,451	0,473
15.03.2026 23	24,00	56,97	38,41	18,56	22,388	23,484	-1,096	0,617	0,497	0,415	0,436
16.03.2026 23	24,00	57,33	38,69	18,64	22,413	23,541	-1,128	0,589	0,470	0,417	0,439
17.03.2026 23	24,00	57,12	38,59	18,53	22,327	23,473	-1,145	0,625	0,506	0,413	0,435
18.03.2026 23	24,00	57,11	39,26	17,85	23,991	25,054	-1,063	0,652	0,515	0,427	0,446
19.03.2026 23	24,00	51,55	36,71	14,84	18,036	18,692	-0,656	0,643	0,545	0,336	0,350
20.03.2026 23	24,00	51,71	37,38	14,33	18,252	18,942	-0,690	0,683	0,589	0,325	0,339
Среднее	24,00	59,09	38,82	20,27	22,066	23,005	-0,940	0,587	0,469	0,455	0,474
Итого	672,00				617,834	644,141	-26,307			12,732	13,285

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.02.2026	30067,276	30632,019	609,909
20.03.2026	30685,110	31276,160	622,640

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru