

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.02.2026	24,00	47,34	42,92	4,42	19,510	3,310	16,200	0,587	0,537	16,200	0,611
22.02.2026	24,00	45,61	41,57	4,04	19,610	2,730	16,880	0,580	0,523	16,880	0,606
23.02.2026	24,00	44,54	40,68	3,86	19,750	4,870	14,880	0,598	0,544	14,880	0,529
24.02.2026	24,00	46,06	41,94	4,12	19,800	2,520	17,280	0,588	0,532	17,280	0,630
25.02.2026	24,00	43,51	39,80	3,71	19,490	1,940	17,550	0,590	0,527	17,550	0,587
26.02.2026	24,00	45,08	40,92	4,16	19,160	3,180	15,980	0,585	0,522	15,980	0,573
27.02.2026	24,00	46,62	42,09	4,53	19,040	4,110	14,930	0,577	0,511	14,930	0,563
28.02.2026	24,00	45,87	41,41	4,46	19,080	0,000	19,080	0,575	0,507	19,080	0,679
01.03.2026	24,00	46,81	42,20	4,61	18,840	5,590	13,250	0,567	0,501	13,250	0,506
02.03.2026	24,00	43,57	38,95	4,62	17,490	3,870	13,620	0,558	0,499	13,620	0,477
03.03.2026	24,00	42,92	39,10	3,82	18,580	2,800	15,780	0,568	0,511	15,780	0,530
04.03.2026	24,00	44,21	39,95	4,26	18,170	5,000	13,170	0,553	0,497	13,170	0,476
05.03.2026	24,00	42,30	38,45	3,85	18,010	5,300	12,710	0,547	0,488	12,710	0,445
06.03.2026	24,00	40,26	36,54	3,72	17,400	2,550	14,850	0,538	0,475	14,850	0,464
07.03.2026	24,00	45,16	40,64	4,52	18,220	4,230	13,990	0,554	0,495	13,990	0,515
08.03.2026	24,00	45,92	41,35	4,57	18,860	3,260	15,600	0,559	0,513	15,600	0,576
09.03.2026	24,00	45,78	41,28	4,50	18,500	2,920	15,580	0,551	0,500	15,580	0,567
10.03.2026	24,00	43,81	39,58	4,23	18,020	3,890	14,130	0,554	0,500	14,130	0,494
11.03.2026	24,00	43,20	39,11	4,09	17,980	2,380	15,600	0,547	0,492	15,600	0,529
12.03.2026	24,00	43,29	39,12	4,17	17,500	4,180	13,320	0,536	0,477	13,320	0,457
13.03.2026	24,00	45,06	40,58	4,48	17,910	7,150	10,760	0,532	0,476	10,760	0,411
14.03.2026	24,00	43,87	39,65	4,22	17,400	2,550	14,850	0,536	0,481	14,850	0,512
15.03.2026	24,00	41,72	37,89	3,83	16,850	4,920	11,930	0,522	0,452	11,930	0,398
16.03.2026	24,00	41,87	38,21	3,66	17,560	3,060	14,500	0,531	0,476	14,500	0,472
17.03.2026	24,00	41,88	38,08	3,80	17,270	4,450	12,820	0,539	0,495	12,820	0,428
18.03.2026	24,00	41,70	37,95	3,75	17,600	4,570	13,030	0,541	0,495	13,030	0,436
19.03.2026	24,00	39,73	35,58	4,15	13,550	4,060	9,490	0,493	0,447	9,490	0,333
20.03.2026	24,00	40,32	36,03	4,29	14,600	5,060	9,540	0,502	0,461	9,540	0,345
Среднее	24,00	43,86	39,70	4,16	18,063	3,730	14,332	0,554	0,498	14,332	0,505
Итого	672,00				505,750	104,450	401,300			401,300	14,151

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.02.2026	34100,004	26406,090	395,061
20.03.2026	34605,754	26510,540	409,212

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru