

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	57,36	39,78	17,58	22,149	22,809	-0,660	8,066	6,883	0,389	0,401
22.03.2026 23	24,00	57,74	39,17	18,57	22,685	23,369	-0,684	7,138	5,884	0,421	0,434
23.03.2026 23	24,00	57,68	38,98	18,70	22,321	23,062	-0,741	6,312	5,099	0,417	0,431
24.03.2026 23	24,00	57,54	38,93	18,61	22,213	22,982	-0,769	5,629	4,426	0,413	0,428
25.03.2026 23	24,00	57,87	38,96	18,91	22,172	22,914	-0,742	7,046	5,853	0,419	0,433
26.03.2026 23	24,00	57,03	38,55	18,48	22,102	22,877	-0,776	6,363	5,170	0,408	0,423
27.03.2026 23	24,00	56,95	38,48	18,47	22,053	22,818	-0,765	6,475	5,292	0,407	0,421
28.03.2026 23	24,00	56,35	38,35	18,00	22,011	22,770	-0,759	6,852	5,680	0,396	0,410
29.03.2026 23	24,00	57,28	38,86	18,42	22,040	22,825	-0,785	6,251	5,068	0,406	0,421
30.03.2026 23	24,00	56,85	38,74	18,11	21,927	22,717	-0,790	6,802	5,639	0,397	0,412
31.03.2026 23	24,00	56,38	38,59	17,79	22,512	23,353	-0,841	5,945	4,711	0,400	0,415
01.04.2026 23	24,00	44,15	34,04	10,11	13,492	14,084	-0,592	3,732	3,039	0,223	0,233
02.04.2026 23	24,00	40,90	32,92	7,98	12,961	13,805	-0,844	4,283	3,569	0,213	0,229
03.04.2026 23	24,00	55,41	38,25	17,16	21,359	22,260	-0,901	5,904	4,721	0,378	0,395
04.04.2026 23	24,00	48,72	34,71	14,01	18,491	19,442	-0,951	4,833	3,824	0,319	0,338
05.04.2026 23	24,00	56,05	38,39	17,66	22,289	23,176	-0,887	6,037	4,833	0,393	0,409
06.04.2026 23	24,00	40,88	30,47	10,41	11,630	12,292	-0,663	5,823	5,231	0,202	0,216
07.04.2026 23	24,00	51,88	36,72	15,16	23,075	23,995	-0,920	6,078	4,772	0,350	0,364
08.04.2026 23	24,00	53,38	36,74	16,64	22,772	23,707	-0,935	6,027	4,742	0,379	0,395
09.04.2026 23	24,00	54,70	37,12	17,58	22,640	23,555	-0,915	6,985	5,731	0,398	0,414
10.04.2026 23	24,00	53,87	36,74	17,13	22,659	23,598	-0,939	6,710	5,445	0,388	0,404
11.04.2026 23	24,00	53,77	36,78	16,99	22,651	23,588	-0,937	7,169	5,904	0,385	0,401
12.04.2026 23	24,00	55,90	37,91	17,99	22,716	23,658	-0,942	7,587	6,322	0,408	0,426
13.04.2026 23	24,00	48,32	34,08	14,24	18,408	19,372	-0,964	6,006	4,986	0,309	0,327
14.04.2026 23	24,00	51,23	35,53	15,70	19,116	20,208	-1,092	4,456	3,416	0,344	0,366
15.04.2026 23	24,00	55,31	37,83	17,48	23,304	24,155	-0,851	6,832	5,578	0,407	0,422
16.04.2026 23	24,00	55,60	38,31	17,29	23,872	24,766	-0,894	6,689	5,364	0,413	0,428
17.04.2026 23	24,00	39,25	31,87	7,38	10,455	10,851	-0,396	5,333	4,772	0,179	0,186
18.04.2026 23	24,00	21,86	22,20	-0,34	0,000	0,000	0,000	2,784	2,845	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	21,81	21,72	0,09	0,000	0,000	0,000	2,345	2,407	0,000	0,000
20.04.2026 23	24,00	21,41	21,33	0,08	0,000	0,000	0,000	2,305	2,366	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,11	35,52	14,59	18,583	19,323	-0,740	5,832	4,825	0,328	0,341
Итого	744,00				576,076	599,010	-22,934			10,161	10,582

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	30685,110	31276,160	622,640
20.04.2026	31261,186	31875,170	632,802

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru