

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Тип прибора: TCPB-042  
Номер прибора: 1602074

| Дата       | Теплосистема 2 - ГВС |        |        |        |         |         |          |         |         | Итого по ТС2 |         |
|------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|--------------|---------|
|            | ВР, ч                | t3, °C | t4, °C | dt, °C | V3, м³  | V4, м³  | Vгвс, м³ | P3, МПа | P4, МПа | Vгвс, м³     | W, Гкал |
| 21.03.2026 | 24,00                | 44,61  | 40,25  | 4,36   | 17,050  | 5,650   | 11,400   | 5,517   | 5,180   | 11,400       | 0,417   |
| 22.03.2026 | 24,00                | 44,10  | 39,81  | 4,29   | 16,650  | 5,670   | 10,980   | 5,343   | 4,874   | 10,980       | 0,399   |
| 23.03.2026 | 24,00                | 43,66  | 39,53  | 4,13   | 16,830  | 3,970   | 12,860   | 5,486   | 5,150   | 12,860       | 0,448   |
| 24.03.2026 | 24,00                | 42,55  | 38,59  | 3,96   | 16,550  | 8,060   | 8,490    | 5,343   | 5,007   | 8,490        | 0,313   |
| 25.03.2026 | 24,00                | 42,87  | 38,75  | 4,12   | 16,040  | 0,590   | 15,450   | 5,292   | 4,946   | 15,450       | 0,508   |
| 26.03.2026 | 24,00                | 42,86  | 38,47  | 4,39   | 15,000  | 6,780   | 8,220    | 5,201   | 4,854   | 8,220        | 0,304   |
| 27.03.2026 | 24,00                | 46,72  | 41,90  | 4,82   | 17,040  | 5,900   | 11,140   | 5,486   | 5,180   | 11,140       | 0,438   |
| 28.03.2026 | 24,00                | 45,98  | 41,30  | 4,68   | 16,730  | 1,830   | 14,900   | 5,466   | 5,160   | 14,900       | 0,539   |
| 29.03.2026 | 24,00                | 46,50  | 41,64  | 4,86   | 16,740  | 4,970   | 11,770   | 5,394   | 5,099   | 11,770       | 0,451   |
| 30.03.2026 | 24,00                | 45,41  | 40,86  | 4,55   | 16,680  | 6,220   | 10,460   | 5,496   | 5,201   | 10,460       | 0,392   |
| 31.03.2026 | 24,00                | 43,71  | 39,52  | 4,19   | 16,510  | 4,370   | 12,140   | 5,445   | 5,119   | 12,140       | 0,421   |
| 01.04.2026 | 24,00                | 42,69  | 38,44  | 4,25   | 15,330  | 5,340   | 9,990    | 4,844   | 4,517   | 9,990        | 0,353   |
| 02.04.2026 | 24,00                | 38,87  | 34,75  | 4,12   | 12,590  | 1,890   | 10,700   | 4,293   | 3,763   | 10,700       | 0,314   |
| 03.04.2026 | 24,00                | 44,19  | 39,51  | 4,68   | 15,540  | 5,160   | 10,380   | 5,303   | 4,966   | 10,380       | 0,386   |
| 04.04.2026 | 24,00                | 41,13  | 36,96  | 4,17   | 16,930  | 6,940   | 9,990    | 5,802   | 5,404   | 9,990        | 0,384   |
| 05.04.2026 | 24,00                | 49,02  | 44,71  | 4,31   | 22,680  | 10,040  | 12,640   | 6,118   | 5,751   | 12,640       | 0,527   |
| 06.04.2026 | 24,00                | 49,36  | 44,91  | 4,45   | 22,010  | 6,860   | 15,150   | 6,230   | 5,863   | 15,150       | 0,620   |
| 07.04.2026 | 24,00                | 43,70  | 39,94  | 3,76   | 19,020  | 5,210   | 13,810   | 6,006   | 5,578   | 13,810       | 0,481   |
| 08.04.2026 | 24,00                | 41,17  | 37,64  | 3,53   | 18,670  | 1,880   | 16,790   | 5,782   | 5,241   | 16,790       | 0,525   |
| 09.04.2026 | 24,00                | 42,60  | 38,69  | 3,91   | 18,030  | 6,150   | 11,880   | 5,598   | 5,088   | 11,880       | 0,408   |
| 10.04.2026 | 24,00                | 45,87  | 41,60  | 4,27   | 20,640  | 8,020   | 12,620   | 6,088   | 5,578   | 12,620       | 0,489   |
| 11.04.2026 | 24,00                | 47,85  | 43,52  | 4,33   | 22,150  | 3,450   | 18,700   | 6,434   | 6,006   | 18,700       | 0,718   |
| 12.04.2026 | 24,00                | 50,61  | 45,85  | 4,76   | 22,250  | 7,560   | 14,690   | 6,659   | 6,190   | 14,690       | 0,622   |
| 13.04.2026 | 24,00                | 48,47  | 44,10  | 4,37   | 22,630  | 5,860   | 16,770   | 6,751   | 6,057   | 16,770       | 0,663   |
| 14.04.2026 | 24,00                | 48,85  | 44,44  | 4,41   | 22,440  | 5,040   | 17,400   | 6,720   | 6,067   | 17,400       | 0,693   |
| 15.04.2026 | 24,00                | 49,34  | 44,88  | 4,46   | 22,850  | 3,360   | 19,490   | 6,679   | 6,118   | 19,490       | 0,770   |
| 16.04.2026 | 24,00                | 50,56  | 46,01  | 4,55   | 23,370  | 6,980   | 16,390   | 6,608   | 6,108   | 16,390       | 0,687   |
| 17.04.2026 | 24,00                | 51,46  | 46,69  | 4,77   | 22,840  | 6,865   | 15,975   | 6,475   | 5,996   | 15,975       | 0,692   |
| 18.04.2026 | 24,00                | 47,40  | 43,25  | 4,15   | 22,630  | 3,640   | 18,990   | 6,649   | 6,037   | 18,990       | 0,711   |
| 19.04.2026 | 24,00                | 44,80  | 40,99  | 3,81   | 22,430  | 8,740   | 13,690   | 6,557   | 5,925   | 13,690       | 0,536   |
| 20.04.2026 | 24,00                | 46,12  | 42,10  | 4,02   | 23,290  | 8,833   | 14,457   | 6,618   | 5,976   | 14,457       | 0,586   |
| Среднее    | 24,00                | 45,58  | 41,28  | 4,30   | 19,037  | 5,543   | 13,494   | 5,861   | 5,419   | 13,494       | 0,510   |
| Итого      | 744,00               |        |        |        | 590,140 | 171,828 | 418,312  |         |         | 418,312      | 15,796  |

Показания счетчиков:

| Дата и время | V3, м3    | V4, м3    | Q, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 21.03.2026   | 34605,754 | 26510,540 | 409,212 |
| 20.04.2026   | 35195,895 | 26682,368 | 425,008 |

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru