

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	48,23	45,66	2,57	23,050	3,040	20,010	6,50	5,84	0,766
22.04.2026 23	24,00	45,32	36,46	8,86	22,980	4,840	18,140	6,40	5,69	0,678
23.04.2026 23	24,00	46,88	37,48	9,40	22,700	5,530	17,170	6,29	5,71	0,679
24.04.2026 23	24,00	43,34	35,12	8,22	22,610	5,640	16,970	6,41	5,70	0,608
25.04.2026 23	24,00	42,95	41,27	1,68	22,660	1,970	20,690	6,49	5,80	0,681
26.04.2026 23	24,00	44,61	33,03	11,58	22,330	4,220	18,110	6,32	5,64	0,670
27.04.2026 23	24,00	44,07	34,80	9,27	22,810	4,550	18,260	6,49	5,75	0,659
28.04.2026 23	24,00	43,48	35,30	8,18	22,450	6,060	16,390	6,59	5,91	0,594
29.04.2026 23	24,00	43,76	35,35	8,41	22,410	5,750	16,660	6,58	5,90	0,606
30.04.2026 23	24,00	43,49	41,36	2,13	22,010	1,660	20,350	6,55	5,88	0,681
01.05.2026 23	24,00	43,05	34,44	8,61	22,150	5,030	17,120	6,51	5,81	0,605
02.05.2026 23	24,00	41,44	39,59	1,85	21,820	1,530	20,290	6,55	5,83	0,637
03.05.2026 23	24,00	40,79	36,95	3,84	21,170	0,000	21,170	6,22	5,57	0,648
04.05.2026 23	24,00	40,48	34,48	6,00	21,720	6,540	15,180	6,58	5,89	0,499
05.05.2026 23	24,00	42,57	41,12	1,45	21,670	1,310	20,360	6,53	5,84	0,661
06.05.2026 23	24,00	42,48	38,98	3,50	21,600	0,560	21,040	6,50	5,80	0,681
07.05.2026 23	23,90	41,68	37,68	4,00	20,550	2,630	17,920	6,22	5,56	0,575
08.05.2026 23	23,95	41,58	32,86	8,72	19,990	4,900	15,090	6,23	5,62	0,526
09.05.2026 23	24,00	43,26	33,88	9,38	20,540	3,950	16,590	6,45	5,90	0,585
10.05.2026 23	24,00	43,69	35,49	8,20	19,890	4,510	15,380	6,28	5,73	0,551
11.05.2026 23	24,00	43,86	38,40	5,46	20,490	3,540	16,950	6,34	5,88	0,589
12.05.2026 23	24,00	43,58	36,65	6,93	20,440	4,730	15,710	6,41	5,97	0,556
13.05.2026 23	24,00	43,01	36,84	6,17	20,050	2,690	17,360	6,24	5,83	0,586
14.05.2026 23	24,00	43,32	35,70	7,62	14,900	5,370	9,530	5,20	4,79	0,356
15.05.2026 23	24,00	45,48	39,43	6,05	19,690	3,860	15,830	6,48	6,09	0,580
16.05.2026 23	24,00	44,62	40,65	3,97	19,390	2,610	16,780	6,49	6,11	0,587
17.05.2026 23	24,00	46,03	43,73	2,30	19,290	3,140	16,150	6,38	6,02	0,584
18.05.2026 23	24,00	46,16	40,21	5,95	20,450	4,050	16,400	6,54	6,19	0,612
19.05.2026 23	24,00	45,72	40,54	5,18	20,490	5,010	15,480	6,58	6,23	0,574
20.05.2026 23	24,00	47,87	43,18	4,69	20,500	3,340	17,160	6,52	6,16	0,659
Среднее	24,00	43,89	37,89	6,01	21,093	3,752	17,341	6,39	5,82	0,609
Итого	719,85				632,800	112,560	520,240			18,272

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	35195,895	26682,368	8512,560	425,008
20.05.2026	35828,694	26794,928	9032,800	443,280

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru