

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 14

Номер прибора: 1602074

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	41,11	38,79	2,32	20,020	17,450	2,570	6,24	5,84	0,119
22.08.2026 23	24,00	41,64	39,23	2,41	20,210	17,790	2,420	6,34	5,94	0,118
23.08.2026 23	24,00	41,06	38,80	2,26	19,980	17,520	2,460	6,17	5,78	0,115
24.08.2026 23	24,00	41,27	39,01	2,26	20,040	17,590	2,450	6,23	5,83	0,115
25.08.2026 23	24,00	37,73	36,08	1,65	20,090	17,890	2,200	6,38	5,99	0,090
26.08.2026 23	24,00	37,32	35,63	1,69	20,190	17,650	2,540	6,27	5,84	0,099
27.08.2026 23	24,00	38,58	36,78	1,80	13,980	11,880	2,100	4,67	4,41	0,081
28.08.2026 23	24,00	41,44	39,27	2,17	19,500	17,390	2,110	6,33	5,90	0,103
29.08.2026 23	24,00	40,64	38,46	2,18	19,910	17,080	2,830	6,38	5,96	0,123
30.08.2026 23	24,00	40,86	38,54	2,32	19,810	17,050	2,760	6,26	5,80	0,124
31.08.2026 23	24,00	40,48	38,24	2,24	16,250	14,010	2,240	5,93	5,52	0,099
01.09.2026 23	24,00	41,45	39,10	2,35	19,460	16,660	2,800	6,33	5,89	0,126
02.09.2026 23	24,00	42,20	39,74	2,46	19,730	17,240	2,490	6,42	6,01	0,121
03.09.2026 23	24,00	41,29	38,95	2,34	19,280	17,120	2,160	6,35	5,92	0,107
04.09.2026 23	24,00	42,23	39,73	2,50	19,520	16,980	2,540	6,26	5,84	0,123
05.09.2026 23	24,00	43,11	40,60	2,51	22,410	19,900	2,510	6,80	6,35	0,132
06.09.2026 23	24,00	41,08	38,75	2,33	19,320	16,980	2,340	6,23	5,80	0,111
07.09.2026 23	24,00	40,51	38,18	2,33	19,510	17,230	2,280	6,41	5,99	0,109
08.09.2026 23	24,00	40,76	38,44	2,32	22,460	20,070	2,390	6,91	6,44	0,119
09.09.2026 23	24,00	40,74	38,42	2,32	23,000	20,480	2,520	6,86	6,39	0,124
10.09.2026 23	24,00	40,70	38,38	2,32	22,870	20,310	2,560	6,84	6,37	0,125
11.09.2026 23	24,00	42,88	40,08	2,80	20,620	17,910	2,710	6,38	5,90	0,138
12.09.2026 23	24,00	43,55	40,73	2,82	22,990	19,990	3,000	6,87	6,40	0,155
13.09.2026 23	24,00	43,05	40,39	2,66	22,680	19,980	2,700	6,79	6,33	0,141
14.09.2026 23	24,00	42,94	40,32	2,62	22,890	20,540	2,350	7,01	6,54	0,130
15.09.2026 23	24,00	42,08	39,44	2,64	20,040	17,420	2,620	6,53	6,07	0,129
16.09.2026 23	24,00	43,58	40,91	2,67	14,800	12,990	1,810	6,51	6,12	0,094
17.09.2026 23	24,00	29,23	23,46	5,77	1,501	0,000	1,501	7,12	6,83	0,029
18.09.2026 23	24,00	36,70	24,11	12,59	2,708	0,000	2,708	7,07	6,81	0,072
19.09.2026 23	24,00	30,01	23,49	6,52	1,362	0,000	1,362	7,13	6,88	0,028
20.09.2026 23	24,00	34,89	24,23	10,66	2,052	0,000	2,052	6,94	6,75	0,051
Среднее	24,00	40,16	36,98	3,19	17,716	15,326	2,390	6,48	6,08	0,108
Итого	744,00				549,184	475,100	74,084			3,349

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	36797,966	27220,950	9575,929	463,092
20.09.2026	37347,150	27696,050	9650,013	466,441

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru