

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2025 по 19.11.2025

Потребитель: ИП Маркелов А.Н.

Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 4А

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 95940

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
31.10.2025 0	24,00	18,41	18,04	0,37	0,000	0,000
01.11.2025 0	24,00	18,31	17,99	0,32	0,000	0,000
02.11.2025 0	24,00	18,23	17,83	0,40	0,000	0,000
03.11.2025 0	24,00	18,04	17,66	0,38	0,000	0,000
04.11.2025 0	24,00	17,95	17,63	0,32	0,000	0,000
05.11.2025 0	24,00	17,88	17,59	0,29	0,000	0,000
06.11.2025 0	24,00	17,90	17,63	0,26	0,000	0,000
07.11.2025 0	24,00	17,97	17,62	0,35	0,000	0,000
08.11.2025 0	24,00	18,12	17,77	0,35	0,000	0,000
09.11.2025 0	24,00	18,12	17,79	0,32	0,000	0,000
10.11.2025 0	24,00	18,03	17,77	0,26	0,000	0,000
11.11.2025 0	24,00	18,05	17,75	0,29	0,000	0,000
12.11.2025 0	24,00	18,03	17,76	0,27	0,000	0,000
13.11.2025 0	24,00	18,05	17,83	0,22	0,000	0,000
14.11.2025 0	24,00	17,94	17,67	0,28	0,000	0,000
15.11.2025 0	24,00	17,83	17,56	0,27	0,000	0,000
16.11.2025 0	24,00	17,82	17,53	0,29	0,000	0,000
17.11.2025 0	24,00	17,66	17,46	0,21	0,000	0,000
18.11.2025 0	24,00	59,66	47,79	11,87	12,473	0,148
19.11.2025 0	24,00	59,18	52,41	6,77	23,682	0,160
20.11.2025 0	24,00	57,12	56,29	0,83	24,249	0,020
Среднее	24,00	23,82	22,64	1,19	2,876	0,016
Итого	504,00				60,404	0,329

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
30.10.2025	12219,487	148,704
19.11.2025	12279,891	149,033

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru