

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1600336

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	38,71	31,76	6,95	20,974	20,831	0,143	0,600	0,550	0,252	0,251
22.11.2025 23	24,00	36,27	29,83	6,44	18,533	18,422	0,111	0,600	0,550	0,228	0,227
23.11.2025 23	23,62	35,65	29,79	5,86	16,897	16,787	0,110	0,600	0,550	0,200	0,199
24.11.2025 23	24,00	39,42	32,31	7,11	21,002	20,852	0,150	0,600	0,550	0,265	0,263
25.11.2025 23	24,00	46,53	37,80	8,73	29,470	29,264	0,206	0,600	0,550	0,347	0,345
26.11.2025 23	24,00	43,15	35,17	7,98	25,842	25,680	0,162	0,600	0,550	0,311	0,309
27.11.2025 23	24,00	41,91	34,09	7,82	24,833	24,675	0,158	0,600	0,550	0,294	0,292
28.11.2025 23	24,00	48,35	38,46	9,89	31,837	31,626	0,211	0,600	0,550	0,387	0,385
29.11.2025 23	24,00	44,49	36,05	8,44	28,676	28,476	0,200	0,600	0,550	0,338	0,336
30.11.2025 23	24,00	49,93	40,39	9,54	37,714	37,447	0,267	0,600	0,550	0,417	0,414
01.12.2025 23	24,00	53,11	42,99	10,12	47,087	46,788	0,299	0,600	0,550	0,476	0,473
02.12.2025 23	24,00	49,43	39,99	9,44	38,889	38,597	0,292	0,600	0,550	0,429	0,426
03.12.2025 23	24,00	53,53	42,68	10,85	39,322	39,002	0,320	0,600	0,550	0,475	0,471
04.12.2025 23	24,00	56,26	44,73	11,53	46,720	46,300	0,420	0,600	0,550	0,538	0,533
05.12.2025 23	24,00	56,37	44,70	11,67	46,734	46,356	0,378	0,600	0,550	0,545	0,540
06.12.2025 23	24,00	56,58	44,82	11,76	46,698	46,322	0,376	0,600	0,550	0,549	0,545
07.12.2025 23	24,00	55,80	44,33	11,47	47,036	46,668	0,368	0,600	0,550	0,539	0,535
08.12.2025 23	24,00	58,12	45,80	12,32	47,181	46,762	0,419	0,600	0,550	0,581	0,575
09.12.2025 23	24,00	60,31	47,27	13,04	46,894	46,447	0,447	0,600	0,550	0,611	0,605
10.12.2025 23	24,00	52,54	41,77	10,77	35,648	35,306	0,342	0,600	0,550	0,466	0,462
11.12.2025 23	24,00	47,94	38,14	9,80	32,137	31,812	0,325	0,600	0,550	0,417	0,413
12.12.2025 23	24,00	49,84	39,66	10,18	34,179	33,820	0,359	0,600	0,550	0,438	0,434
13.12.2025 23	24,00	62,39	48,14	14,25	47,424	46,919	0,505	0,600	0,550	0,675	0,668
14.12.2025 23	24,00	73,58	54,67	18,91	47,248	46,687	0,561	0,600	0,550	0,894	0,883
15.12.2025 23	24,00	68,17	51,73	16,44	46,682	46,190	0,492	0,600	0,550	0,768	0,760
16.12.2025 23	24,00	65,48	49,64	15,84	45,379	44,931	0,448	0,600	0,550	0,718	0,711
17.12.2025 23	24,00	65,78	49,76	16,02	44,514	44,103	0,411	0,600	0,550	0,713	0,707
18.12.2025 23	24,00	62,02	47,79	14,23	45,330	44,979	0,351	0,600	0,550	0,643	0,638
19.12.2025 23	24,00	54,83	42,98	11,85	37,342	37,061	0,281	0,600	0,550	0,515	0,511
20.12.2025 23	24,00	59,99	47,11	12,88	48,404	48,016	0,388	0,600	0,550	0,623	0,618
Среднее	23,99	52,88	41,81	11,07	37,554	37,238	0,317	0,600	0,550	0,488	0,484
Итого	719,62				1126,626	1117,126	9,500			14,655	14,529

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	26452,665	26215,776	391,487	387,295
20.12.2025 23	27579,291	27332,902	406,142	401,824

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru