

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 2

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1600336

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	57,21	45,38	11,83	43,423	43,143	0,280	0,600	0,550	0,513	0,509
22.03.2026 23	24,00	57,52	45,79	11,73	44,515	44,226	0,289	0,600	0,550	0,521	0,518
23.03.2026 23	24,00	57,41	45,57	11,84	43,579	43,328	0,251	0,600	0,550	0,515	0,512
24.03.2026 23	24,00	57,24	45,32	11,92	42,832	42,616	0,216	0,600	0,550	0,510	0,508
25.03.2026 23	24,00	57,59	45,37	12,22	42,245	42,097	0,148	0,600	0,550	0,516	0,514
26.03.2026 23	24,00	56,67	44,79	11,88	42,101	42,041	0,060	0,600	0,550	0,499	0,498
27.03.2026 23	24,00	56,74	44,85	11,89	41,911	41,985	-0,074	0,600	0,550	0,498	0,499
28.03.2026 23	24,00	56,06	44,47	11,59	41,732	41,907	-0,175	0,600	0,550	0,483	0,485
29.03.2026 23	24,00	53,09	42,10	10,99	34,238	34,356	-0,118	0,600	0,550	0,426	0,428
30.03.2026 23	24,00	56,53	44,81	11,72	41,619	41,765	-0,146	0,600	0,550	0,487	0,489
31.03.2026 23	24,00	55,90	44,58	11,32	42,993	43,182	-0,189	0,600	0,550	0,486	0,488
01.04.2026 23	24,00	44,81	34,96	9,85	26,326	26,405	-0,079	0,600	0,550	0,283	0,284
02.04.2026 23	24,00	39,11	33,48	5,63	25,500	25,492	0,008	0,600	0,550	0,247	0,247
03.04.2026 23	24,00	54,56	44,02	10,54	41,812	41,599	0,213	0,600	0,550	0,461	0,458
04.04.2026 23	24,00	46,06	37,60	8,46	36,221	36,038	0,183	0,600	0,550	0,383	0,381
05.04.2026 23	24,00	50,26	40,48	9,78	34,059	33,861	0,198	0,600	0,550	0,392	0,390
06.04.2026 23	24,00	37,99	31,45	6,54	21,968	21,862	0,106	0,600	0,550	0,235	0,234
07.04.2026 23	24,00	51,52	41,94	9,58	45,526	45,326	0,200	0,600	0,550	0,435	0,434
08.04.2026 23	24,00	52,82	42,41	10,41	44,939	44,723	0,216	0,600	0,550	0,467	0,465
09.04.2026 23	24,00	54,49	43,60	10,89	45,448	45,211	0,237	0,600	0,550	0,494	0,492
10.04.2026 23	24,00	53,70	43,21	10,49	45,927	45,692	0,235	0,600	0,550	0,481	0,479
11.04.2026 23	24,00	53,57	43,13	10,44	45,894	45,680	0,214	0,600	0,550	0,479	0,477
12.04.2026 23	24,00	55,92	44,74	11,18	45,990	45,741	0,249	0,600	0,550	0,514	0,511
13.04.2026 23	20,72	50,52	40,81	9,71	36,994	36,861	0,133	0,600	0,550	0,380	0,378
14.04.2026 23	24,00	50,10	40,51	9,59	40,632	40,384	0,248	0,600	0,550	0,438	0,435
15.04.2026 23	24,00	55,27	45,44	9,83	54,089	53,726	0,363	0,600	0,550	0,531	0,527
16.04.2026 23	24,00	55,39	45,89	9,50	56,466	56,091	0,375	0,600	0,550	0,535	0,532
17.04.2026 23	24,00	37,26	33,52	3,74	24,971	24,834	0,137	0,600	0,550	0,232	0,230
18.04.2026 23	24,00	14,26	13,80	0,46	0,009	0,009	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	12,15	11,74	0,41	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	23,89	49,72	40,19	9,53	37,799	37,673	0,126	0,600	0,550	0,415	0,413
Итого	716,72				1133,959	1130,181	3,778			12,442	12,401

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	31465,869	31187,463	463,042	458,239
19.04.2026 23	32599,828	32317,644	475,484	470,640

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru