

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.02.2026 23	24,00	62,23	54,17	8,06	27,472	25,028	2,444	0,392	0,343	0,319
22.02.2026 23	24,00	60,31	52,60	7,71	27,921	25,141	2,779	0,392	0,343	0,323
23.02.2026 23	24,00	63,10	54,70	8,40	27,755	24,846	2,909	0,392	0,343	0,351
24.02.2026 23	24,00	62,81	54,62	8,19	27,707	24,988	2,718	0,392	0,343	0,337
25.02.2026 23	24,00	63,01	54,69	8,33	27,681	24,920	2,761	0,392	0,343	0,343
26.02.2026 23	24,00	64,17	55,66	8,51	27,572	25,093	2,479	0,392	0,343	0,337
27.02.2026 23	24,00	65,69	56,52	9,18	27,383	25,458	1,925	0,392	0,343	0,328
28.02.2026 23	24,00	63,69	54,92	8,76	27,540	24,633	2,907	0,392	0,343	0,360
01.03.2026 23	24,00	63,31	54,81	8,51	28,028	24,758	3,270	0,392	0,343	0,373
02.03.2026 23	24,00	56,00	49,41	6,60	24,325	21,283	3,043	0,392	0,343	0,275
03.03.2026 23	24,00	61,70	53,69	8,01	26,996	25,270	1,726	0,392	0,343	0,283
04.03.2026 23	24,00	64,65	56,03	8,62	27,405	24,812	2,593	0,392	0,343	0,344
05.03.2026 23	24,00	64,41	55,49	8,91	26,995	24,396	2,599	0,392	0,343	0,346
06.03.2026 23	24,00	65,17	56,33	8,84	27,372	25,167	2,206	0,392	0,343	0,333
07.03.2026 23	24,00	66,20	57,13	9,07	27,245	25,176	2,069	0,392	0,343	0,332
08.03.2026 23	24,00	64,40	55,81	8,59	27,390	25,164	2,225	0,392	0,343	0,325
09.03.2026 23	24,00	64,17	55,62	8,56	27,719	25,171	2,548	0,392	0,343	0,342
10.03.2026 23	24,00	64,64	56,19	8,45	27,897	25,648	2,249	0,392	0,343	0,328
11.03.2026 23	24,00	65,63	56,94	8,69	27,066	25,009	2,057	0,392	0,343	0,320
12.03.2026 23	24,00	62,18	54,62	7,56	26,359	23,781	2,578	0,392	0,343	0,307
13.03.2026 23	24,00	58,96	51,19	7,77	24,710	22,061	2,649	0,392	0,343	0,289
14.03.2026 23	24,00	63,14	54,99	8,15	27,933	25,055	2,879	0,392	0,343	0,347
15.03.2026 23	24,00	60,92	53,15	7,77	27,406	24,775	2,631	0,392	0,343	0,317
16.03.2026 23	24,00	60,80	53,17	7,62	27,440	25,068	2,373	0,392	0,343	0,302
17.03.2026 23	24,00	62,78	54,72	8,06	27,274	24,873	2,401	0,392	0,343	0,317
18.03.2026 23	24,00	61,39	53,64	7,75	27,490	25,035	2,455	0,392	0,343	0,310
19.03.2026 23	24,00	60,06	52,74	7,32	27,736	25,511	2,226	0,392	0,343	0,288
20.03.2026 23	24,00	57,93	51,40	6,53	27,400	24,541	2,859	0,392	0,343	0,294
Среднее	24,00	62,62	54,46	8,16	27,258	24,738	2,520	0,392	0,343	0,324
Итого	671,99				763,219	692,660	70,559			9,070

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.02.2026	19647,243	17894,329	200,503
20.03.2026	20410,462	18586,989	209,573

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru