

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	71,96	49,69	22,26	63,272	63,003	0,269	0,819	0,392	1,410	1,403
22.02.2026 23	24,00	69,19	45,23	23,96	51,235	51,035	0,200	0,818	0,392	1,227	1,223
23.02.2026 23	24,00	72,62	50,98	21,65	68,560	68,254	0,305	0,819	0,394	1,484	1,477
24.02.2026 23	24,00	72,06	50,78	21,28	68,703	68,454	0,249	0,815	0,395	1,465	1,457
25.02.2026 23	24,00	72,46	51,16	21,30	68,215	67,964	0,251	0,816	0,396	1,455	1,447
26.02.2026 23	24,00	73,97	51,31	22,66	67,535	67,281	0,254	0,817	0,397	1,535	1,524
27.02.2026 23	24,00	76,22	51,87	24,35	67,075	66,835	0,239	0,817	0,398	1,634	1,627
28.02.2026 23	24,00	74,03	50,63	23,41	66,887	66,642	0,245	0,815	0,398	1,570	1,560
01.03.2026 23	24,00	73,43	51,01	22,43	66,985	66,741	0,244	0,814	0,398	1,508	1,497
02.03.2026 23	24,00	60,56	44,42	16,15	67,944	67,591	0,353	0,793	0,395	1,116	1,091
03.03.2026 23	24,00	70,86	49,79	21,07	68,817	68,460	0,357	0,831	0,398	1,457	1,443
04.03.2026 23	24,00	74,24	52,02	22,22	68,674	68,313	0,361	0,834	0,401	1,534	1,518
05.03.2026 23	24,00	74,32	51,85	22,47	68,729	68,369	0,360	0,829	0,401	1,548	1,536
06.03.2026 23	24,00	74,99	52,00	22,99	69,058	68,714	0,344	0,832	0,403	1,591	1,580
07.03.2026 23	24,00	76,18	53,05	23,13	69,180	68,887	0,293	0,834	0,403	1,606	1,593
08.03.2026 23	24,00	74,01	52,00	22,01	69,456	69,138	0,318	0,834	0,403	1,531	1,522
09.03.2026 23	24,00	73,84	51,94	21,90	69,170	68,868	0,302	0,833	0,403	1,520	1,508
10.03.2026 23	24,00	74,16	52,31	21,85	69,421	69,127	0,294	0,835	0,405	1,523	1,510
11.03.2026 23	24,00	74,96	53,04	21,92	69,687	69,373	0,314	0,833	0,406	1,532	1,520
12.03.2026 23	24,00	71,85	51,24	20,61	67,508	67,171	0,337	0,823	0,407	1,405	1,384
13.03.2026 23	24,00	74,54	46,86	27,68	37,508	37,303	0,205	0,817	0,407	1,028	1,033
14.03.2026 23	24,00	72,14	35,48	36,67	19,868	19,728	0,140	0,819	0,404	0,729	0,723
15.03.2026 23	24,00	69,66	34,80	34,85	19,791	19,640	0,151	0,815	0,404	0,692	0,684
16.03.2026 23	24,00	69,91	38,18	31,73	25,063	24,917	0,146	0,816	0,405	0,795	0,791
17.03.2026 23	24,00	72,33	49,48	22,85	58,913	58,653	0,260	0,810	0,411	1,351	1,341
18.03.2026 23	24,00	70,71	48,73	21,99	58,857	58,614	0,243	0,812	0,412	1,297	1,289
19.03.2026 23	24,00	68,96	48,24	20,72	58,962	58,695	0,267	0,811	0,413	1,221	1,216
20.03.2026 23	24,00	66,20	47,16	19,03	59,188	58,965	0,224	0,750	0,414	1,143	1,122
Среднее	24,00	72,16	48,76	23,40	60,152	59,883	0,269	0,818	0,402	1,354	1,344
Итого	671,99				1684,260	1676,736	7,524			37,907	37,621

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	25508,101	25369,626	542,216
20.03.2026	27192,361	27046,362	580,123

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru