

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	62,55	54,74	7,81	27,605	24,955	2,649	4,000	3,500	0,323
22.03.2026 23	24,00	61,23	53,68	7,54	27,695	24,949	2,746	4,000	3,500	0,319
23.03.2026 23	23,53	61,96	54,26	7,70	27,732	25,258	2,474	4,000	3,500	0,312
24.03.2026 23	24,00	63,24	55,25	7,99	28,529	25,739	2,790	4,000	3,500	0,343
25.03.2026 23	24,00	62,06	54,41	7,66	27,935	25,325	2,610	4,000	3,500	0,320
26.03.2026 23	24,00	59,61	52,31	7,30	27,661	24,628	3,033	4,000	3,500	0,323
27.03.2026 23	24,00	61,61	53,76	7,85	27,690	25,379	2,311	4,000	3,500	0,307
28.03.2026 23	24,00	60,80	53,32	7,48	27,620	25,199	2,421	4,000	3,500	0,302
29.03.2026 23	24,00	61,55	53,99	7,56	28,144	25,840	2,304	4,000	3,500	0,304
30.03.2026 23	24,00	61,20	53,66	7,53	27,771	25,228	2,543	4,000	3,500	0,311
31.03.2026 23	24,00	60,87	53,13	7,74	27,446	25,067	2,379	4,000	3,500	0,306
01.04.2026 23	24,00	59,03	51,63	7,40	27,625	24,680	2,945	4,000	3,500	0,318
02.04.2026 23	24,00	60,94	53,31	7,63	27,710	24,802	2,908	4,000	3,500	0,329
03.04.2026 23	24,00	60,91	53,40	7,52	27,268	25,412	1,857	4,000	3,500	0,277
04.04.2026 23	24,00	60,82	52,75	8,06	27,137	24,356	2,781	4,000	3,500	0,326
05.04.2026 23	24,00	62,14	54,14	8,00	27,418	24,524	2,894	4,000	3,500	0,337
06.04.2026 23	24,00	61,34	53,52	7,83	27,686	24,598	3,088	4,000	3,500	0,342
07.04.2026 23	24,00	59,72	52,16	7,56	27,233	24,384	2,849	4,000	3,500	0,317
08.04.2026 23	24,00	59,60	51,80	7,80	25,432	23,063	2,369	4,000	3,500	0,290
09.04.2026 23	24,00	62,31	54,23	8,09	28,530	25,517	3,013	4,000	3,500	0,352
10.04.2026 23	24,00	61,45	53,89	7,55	28,523	25,708	2,815	4,000	3,500	0,330
11.04.2026 23	24,00	61,43	53,58	7,85	28,301	25,374	2,927	4,000	3,500	0,338
12.04.2026 23	24,00	59,99	52,54	7,45	27,900	25,294	2,607	4,000	3,500	0,308
13.04.2026 23	24,00	55,69	49,32	6,38	27,405	25,540	1,865	4,000	3,500	0,242
14.04.2026 23	24,00	57,95	50,78	7,17	24,441	22,232	2,209	4,000	3,500	0,258
15.04.2026 23	24,00	63,47	55,38	8,09	27,902	25,371	2,532	4,000	3,500	0,331
16.04.2026 23	24,00	37,53	34,79	2,74	23,247	21,253	1,993	4,000	3,500	0,117
17.04.2026 23	24,00	63,40	54,85	8,55	27,102	24,879	2,223	4,000	3,500	0,322
18.04.2026 23	24,00	60,98	53,09	7,89	27,586	24,949	2,637	4,000	3,500	0,321
19.04.2026 23	24,00	60,93	53,00	7,93	27,843	24,739	3,103	4,000	3,500	0,344
20.04.2026 23	24,00	60,68	52,70	7,98	27,647	25,288	2,359	4,000	3,500	0,312
Среднее	23,98	60,23	52,69	7,54	27,412	24,824	2,588	4,000	3,500	0,309
Итого	743,53				849,766	769,533	80,234			9,581

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	20410,462	18586,989	209,573
20.04.2026	21260,229	19356,522	219,155

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru