

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	71,91	47,21	24,70	46,123	45,933	0,190	0,757	0,415	1,134	1,135
22.03.2026 23	24,00	70,52	41,71	28,81	33,216	33,078	0,138	0,764	0,415	0,957	0,953
23.03.2026 23	23,53	70,99	41,32	29,66	32,613	32,442	0,171	0,770	0,415	0,965	0,962
24.03.2026 23	24,00	72,67	41,80	30,87	33,018	32,861	0,158	0,769	0,415	1,018	1,014
25.03.2026 23	24,00	71,30	40,99	30,31	32,850	32,685	0,165	0,772	0,415	0,998	0,991
26.03.2026 23	24,00	68,82	40,38	28,45	32,539	32,362	0,177	0,770	0,415	0,927	0,921
27.03.2026 23	24,00	70,25	41,63	28,63	34,395	34,302	0,093	0,766	0,416	0,987	0,982
28.03.2026 23	24,00	69,93	41,03	28,89	32,848	32,746	0,102	0,757	0,417	0,951	0,946
29.03.2026 23	24,00	71,11	40,37	30,74	31,005	30,868	0,138	0,782	0,418	0,953	0,949
30.03.2026 23	24,00	69,75	37,50	32,26	24,134	24,027	0,107	0,799	0,419	0,780	0,775
31.03.2026 23	24,00	69,83	36,41	33,42	23,584	23,492	0,092	0,821	0,419	0,789	0,785
01.04.2026 23	24,00	67,45	36,21	31,24	23,778	23,674	0,105	0,793	0,417	0,746	0,739
02.04.2026 23	24,00	69,78	37,21	32,57	24,240	24,215	0,025	0,784	0,418	0,791	0,789
03.04.2026 23	24,00	69,60	37,62	31,98	24,328	24,200	0,128	0,786	0,420	0,775	0,774
04.04.2026 23	24,00	69,90	37,21	32,68	24,261	24,086	0,175	0,810	0,420	0,790	0,787
05.04.2026 23	24,00	71,44	37,58	33,86	24,112	23,913	0,199	0,817	0,420	0,818	0,810
06.04.2026 23	24,00	70,42	37,20	33,21	24,385	24,175	0,210	0,818	0,420	0,811	0,803
07.04.2026 23	24,00	68,75	37,96	30,80	26,833	26,617	0,216	0,817	0,421	0,827	0,820
08.04.2026 23	24,00	72,19	47,67	24,52	54,036	53,632	0,404	0,811	0,427	1,326	1,315
09.04.2026 23	24,00	73,80	48,38	25,43	53,976	53,639	0,337	0,811	0,428	1,375	1,364
10.04.2026 23	24,00	71,44	47,83	23,61	54,522	54,199	0,323	0,758	0,429	1,293	1,280
11.04.2026 23	24,00	71,66	47,99	23,68	54,855	54,561	0,295	0,748	0,430	1,299	1,292
12.04.2026 23	24,00	69,58	46,71	22,87	55,411	55,118	0,293	0,803	0,430	1,263	1,261
13.04.2026 23	24,00	66,03	45,16	20,87	54,130	53,818	0,312	0,795	0,429	1,128	1,123
14.04.2026 23	24,00	70,61	48,51	22,10	59,600	59,489	0,111	0,770	0,432	1,314	1,315
15.04.2026 23	24,00	73,43	48,30	25,13	47,283	47,244	0,039	0,749	0,433	1,191	1,187
16.04.2026 23	24,00	55,24	42,78	12,45	21,088	21,145	-0,057	0,581	0,429	0,304	0,263
17.04.2026 23	24,00	27,00	24,74	2,26	0,000	0,000	0,000	0,365	0,420	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	26,19	23,88	2,31	0,000	0,000	0,000	0,371	0,416	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	25,93	23,61	2,32	0,000	0,000	0,000	0,371	0,419	0,000	0,000
Среднее	23,98	65,58	40,23	25,35	32,772	32,617	0,155	0,736	0,421	0,884	0,878
Итого	719,53				983,163	978,517	4,646			26,511	26,334

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	27192,361	27046,362	580,123
20.04.2026	28175,524	28024,879	606,633

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru