

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	62,49	54,06	8,43	27,821	25,539	2,282	4,00	3,50	0,325
22.04.2026 23	24,00	61,58	53,23	8,36	27,283	24,919	2,364	4,00	3,50	0,322
23.04.2026 23	24,00	62,73	53,90	8,83	27,566	25,033	2,533	4,00	3,50	0,343
24.04.2026 23	24,00	61,83	53,06	8,77	27,462	25,295	2,168	4,00	3,50	0,324
25.04.2026 23	24,00	60,61	52,41	8,20	27,737	25,248	2,489	4,00	3,50	0,324
26.04.2026 23	24,00	62,68	54,07	8,61	27,804	24,967	2,837	4,00	3,50	0,353
27.04.2026 23	24,00	62,40	53,96	8,44	27,736	25,165	2,571	4,00	3,50	0,337
28.04.2026 23	24,00	61,23	52,78	8,45	27,382	24,981	2,400	4,00	3,50	0,323
29.04.2026 23	24,00	61,29	52,90	8,40	27,477	24,765	2,712	4,00	3,50	0,336
30.04.2026 23	24,00	62,38	53,87	8,51	27,538	25,531	2,007	4,00	3,50	0,312
01.05.2026 23	24,00	60,93	52,65	8,28	27,084	24,879	2,205	4,00	3,50	0,309
02.05.2026 23	24,00	61,67	52,77	8,90	27,593	24,738	2,854	4,00	3,50	0,356
03.05.2026 23	24,00	59,64	51,51	8,13	27,994	25,307	2,687	4,00	3,50	0,330
04.05.2026 23	24,00	61,45	53,02	8,42	28,070	25,334	2,737	4,00	3,50	0,344
05.05.2026 23	24,00	60,48	52,37	8,12	27,590	24,675	2,916	4,00	3,50	0,338
06.05.2026 23	24,00	60,58	52,62	7,96	27,749	25,535	2,214	4,00	3,50	0,306
07.05.2026 23										
08.05.2026 23	46,45	59,45	51,44	8,01	52,283	47,821	4,462	4,00	3,50	0,587
09.05.2026 23	24,00	60,29	52,71	7,58	27,662	25,855	1,807	4,00	3,50	0,279
10.05.2026 23	24,00	63,42	54,94	8,48	27,646	25,503	2,143	4,00	3,50	0,320
11.05.2026 23	24,00	62,55	54,53	8,02	28,239	25,665	2,574	4,00	3,50	0,329
12.05.2026 23	24,00	65,21	56,50	8,71	27,881	25,641	2,240	4,00	3,50	0,334
13.05.2026 23	24,00	65,55	56,88	8,67	27,929	26,251	1,678	4,00	3,50	0,308
14.05.2026 23	24,00	57,96	51,06	6,90	26,951	25,221	1,730	4,00	3,50	0,252
15.05.2026 23	24,00	63,06	54,83	8,23	27,646	25,265	2,381	4,00	3,50	0,326
16.05.2026 23	24,00	62,73	54,45	8,28	27,170	24,982	2,188	4,00	3,50	0,312
17.05.2026 23	24,00	63,78	55,40	8,38	27,753	25,349	2,404	4,00	3,50	0,331
18.05.2026 23	24,00	62,12	53,96	8,16	27,355	25,519	1,836	4,00	3,50	0,294
19.05.2026 23	24,00	63,68	55,27	8,41	27,426	25,447	1,978	4,00	3,50	0,310
20.05.2026 23	24,00	63,02	54,80	8,23	27,828	25,027	2,800	4,00	3,50	0,343
Среднее	24,77	61,96	53,65	8,31	28,471	26,050	2,421	4,00	3,50	0,331
Итого	718,45				825,655	755,456	70,199			9,608

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	21260,229	19356,522	0,000	219,155
20.05.2026	22085,883	20111,978	70,199	228,762

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru