

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	62,91	54,57	8,34	27,420	25,082	2,338	4,00	3,50	0,321
22.05.2026 23	24,00	58,16	50,92	7,25	26,280	24,081	2,199	4,00	3,50	0,273
23.05.2026 23	24,00	61,46	53,41	8,05	26,402	24,331	2,071	4,00	3,50	0,294
24.05.2026 23	24,00	62,39	54,20	8,19	25,988	23,433	2,556	4,00	3,50	0,317
25.05.2026 23	24,00	62,94	53,85	9,08	20,192	18,084	2,109	4,00	3,50	0,263
26.05.2026 23	24,00	51,66	45,71	5,95	25,319	22,804	2,515	4,00	3,50	0,238
27.05.2026 23	24,00	64,26	54,99	9,27	25,434	23,139	2,295	4,00	3,50	0,329
28.05.2026 23	24,00	59,05	51,57	7,49	26,135	23,437	2,698	4,00	3,50	0,302
29.05.2026 23	24,00	59,25	51,29	7,97	25,416	23,026	2,391	4,00	3,50	0,291
30.05.2026 23	24,00	58,09	50,39	7,69	25,488	23,364	2,123	4,00	3,50	0,274
31.05.2026 23	24,00	59,02	50,88	8,14	25,735	22,871	2,864	4,00	3,50	0,318
01.06.2026 23	24,00	55,91	49,16	6,75	26,085	23,501	2,584	4,00	3,50	0,273
02.06.2026 23	24,00	61,10	52,78	8,32	26,711	24,329	2,382	4,00	3,50	0,314
03.06.2026 23	24,00	59,57	51,90	7,67	26,633	24,503	2,130	4,00	3,50	0,286
04.06.2026 23	24,00	57,28	50,03	7,25	25,836	23,556	2,280	4,00	3,50	0,271
05.06.2026 23	24,00	53,96	47,46	6,50	19,714	17,294	2,420	4,00	3,50	0,211
06.06.2026 23	24,00	54,71	48,14	6,58	25,392	22,669	2,723	4,00	3,50	0,264
07.06.2026 23	24,00	55,42	48,78	6,65	25,575	22,758	2,818	4,00	3,50	0,272
08.06.2026 23	24,00	55,15	48,72	6,43	25,698	23,200	2,497	4,00	3,50	0,256
09.06.2026 23	24,00	56,14	49,48	6,67	25,882	23,683	2,200	4,00	3,50	0,252
10.06.2026 23	24,00	58,62	51,47	7,15	25,921	23,443	2,479	4,00	3,50	0,280
11.06.2026 23	24,00	56,19	47,53	8,66	18,948	16,434	2,514	4,00	3,50	0,251
12.06.2026 23	24,00	58,06	49,03	9,03	19,442	17,101	2,341	4,00	3,50	0,259
13.06.2026 23	24,00	57,53	50,86	6,67	25,953	24,177	1,776	4,00	3,50	0,239
14.06.2026 23	24,00	56,62	49,91	6,71	26,224	22,957	3,267	4,00	3,50	0,298
15.06.2026 23	24,00	48,91	44,64	4,27	25,417	22,787	2,629	4,00	3,50	0,199
16.06.2026 23	24,00	38,81	36,10	2,71	23,741	21,335	2,406	4,00	3,50	0,126
17.06.2026 23	24,00	40,17	37,09	3,09	23,694	21,179	2,514	4,00	3,50	0,139
18.06.2026 23	24,00	43,78	39,57	4,21	23,982	21,259	2,724	4,00	3,50	0,177
19.06.2026 23	24,00	52,96	46,98	5,98	24,723	22,498	2,225	4,00	3,50	0,224
20.06.2026 23	24,00	51,41	46,10	5,31	25,321	22,900	2,421	4,00	3,50	0,217
Среднее	24,00	55,86	48,95	6,90	24,861	22,426	2,435	4,00	3,50	0,259
Итого	744,00				770,703	695,215	75,488			8,030

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	22085,883	20111,978	0,000	228,762
20.06.2026	22856,586	20807,193	75,488	236,792

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru