

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.07.2026 по 20.08.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.07.2026 23	24,00	54,27	49,26	5,01	29,223	27,335	1,887	4,00	3,50	0,215
22.07.2026 23	24,00	52,97	48,18	4,78	28,585	27,001	1,584	4,00	3,50	0,192
23.07.2026 23	24,00	52,80	48,16	4,64	29,421	27,375	2,046	4,00	3,50	0,210
24.07.2026 23	23,97	51,71	46,92	4,80	27,505	25,328	2,177	4,00	3,50	0,207
25.07.2026 23	24,00	52,63	47,91	4,72	28,858	27,169	1,689	4,00	3,50	0,196
26.07.2026 23	24,00	51,02	46,43	4,59	28,268	25,696	2,571	4,00	3,50	0,219
27.07.2026 23	24,00	46,30	42,57	3,73	26,944	24,653	2,291	4,00	3,50	0,171
28.07.2026 23	24,00	50,17	45,23	4,93	25,600	23,216	2,384	4,00	3,50	0,206
29.07.2026 23	24,00	50,18	44,97	5,21	24,459	21,543	2,916	4,00	3,50	0,224
30.07.2026 23	24,00	49,22	44,22	5,00	24,554	21,947	2,607	4,00	3,50	0,207
31.07.2026 23	24,00	50,02	44,95	5,07	25,254	22,610	2,644	4,00	3,50	0,216
01.08.2026 23	24,00	50,58	45,79	4,78	26,348	23,599	2,749	4,00	3,50	0,220
02.08.2026 23	24,00	51,17	46,70	4,47	28,403	26,619	1,784	4,00	3,50	0,188
03.08.2026 23	24,00	51,46	47,02	4,44	28,310	26,411	1,898	4,00	3,50	0,191
04.08.2026 23	24,00	50,77	46,51	4,26	28,519	26,108	2,412	4,00	3,50	0,205
05.08.2026 23	24,00	50,89	46,52	4,37	28,174	25,812	2,361	4,00	3,50	0,205
06.08.2026 23	24,00	51,22	46,75	4,47	27,931	26,049	1,882	4,00	3,50	0,190
07.08.2026 23	24,00	50,96	46,41	4,55	26,724	24,879	1,845	4,00	3,50	0,184
08.08.2026 23	24,00	51,33	46,93	4,40	28,212	25,944	2,268	4,00	3,50	0,204
09.08.2026 23	24,00	51,83	47,41	4,42	28,414	26,579	1,835	4,00	3,50	0,190
10.08.2026 23	24,00	49,06	45,11	3,95	27,524	25,722	1,803	4,00	3,50	0,170
11.08.2026 23	24,00	50,83	46,38	4,44	27,530	25,493	2,036	4,00	3,50	0,192
12.08.2026 23	24,00	50,65	46,29	4,35	28,026	26,058	1,967	4,00	3,50	0,189
13.08.2026 23	24,00	50,53	46,15	4,38	27,394	25,660	1,734	4,00	3,50	0,178
14.08.2026 23	24,00	50,21	45,63	4,58	27,310	25,259	2,052	4,00	3,50	0,194
15.08.2026 23	24,00	50,08	45,60	4,48	27,997	25,650	2,347	4,00	3,50	0,205
16.08.2026 23	24,00	50,65	46,21	4,44	28,000	25,916	2,084	4,00	3,50	0,196
17.08.2026 23	24,00	50,41	46,03	4,37	28,225	25,891	2,334	4,00	3,50	0,203
18.08.2026 23	24,00	49,91	45,62	4,28	27,472	25,531	1,941	4,00	3,50	0,183
19.08.2026 23	24,00	49,58	45,44	4,14	27,734	26,160	1,574	4,00	3,50	0,167
20.08.2026 23	24,00	45,60	42,14	3,46	27,248	25,153	2,095	4,00	3,50	0,159
Среднее	24,00	50,61	46,11	4,50	27,554	25,431	2,122	4,00	3,50	0,196
Итого	743,97				854,163	788,367	65,797			6,076

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.07.2026	23684,607	21571,834	0,000	242,613
20.08.2026	24538,771	22360,200	65,797	248,689

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru