

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 2

Номер прибора: 15718

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	46,86	43,02	3,84	26,809	24,497	2,312	4,00	3,50	0,175
22.08.2026 23	24,00	46,78	43,05	3,74	26,902	24,905	1,997	4,00	3,50	0,163
23.08.2026 23	24,00	46,74	43,27	3,47	28,106	25,244	2,862	4,00	3,50	0,189
24.08.2026 23	24,00	45,80	42,50	3,31	27,179	24,983	2,196	4,00	3,50	0,159
25.08.2026 23	24,00	44,53	41,35	3,18	26,495	24,555	1,940	4,00	3,50	0,142
26.08.2026 23	24,00	37,82	36,00	1,82	22,889	20,476	2,412	4,00	3,50	0,106
27.08.2026 23	24,00	44,15	41,00	3,15	27,194	25,324	1,870	4,00	3,50	0,141
28.08.2026 23	24,00	43,25	40,20	3,05	25,743	22,814	2,929	4,00	3,50	0,166
29.08.2026 23	24,00	43,62	40,42	3,20	26,953	23,904	3,049	4,00	3,50	0,177
30.08.2026 23	24,00	42,60	39,56	3,05	27,507	24,454	3,052	4,00	3,50	0,172
31.08.2026 23	24,00	39,83	37,56	2,27	28,023	24,912	3,111	4,00	3,50	0,150
01.09.2026 23	24,00	41,45	38,57	2,88	25,426	21,616	3,810	4,00	3,50	0,180
02.09.2026 23	24,00	44,99	41,31	3,68	25,809	23,324	2,485	4,00	3,50	0,169
03.09.2026 23	24,00	45,16	41,14	4,02	23,858	20,717	3,142	4,00	3,50	0,191
04.09.2026 23	24,00	45,39	41,42	3,97	23,353	20,994	2,360	4,00	3,50	0,165
05.09.2026 23	24,00	46,03	41,98	4,06	24,044	21,232	2,812	4,00	3,50	0,184
06.09.2026 23	24,00	45,45	41,46	3,99	24,348	21,032	3,316	4,00	3,50	0,198
07.09.2026 23	24,00	43,98	40,43	3,55	24,520	21,225	3,295	4,00	3,50	0,184
08.09.2026 23	24,00	44,89	41,11	3,78	26,721	23,812	2,909	4,00	3,50	0,188
09.09.2026 23	24,00	44,38	40,85	3,53	28,500	25,717	2,783	4,00	3,50	0,183
10.09.2026 23	24,00	43,24	40,11	3,13	29,208	26,528	2,680	4,00	3,50	0,171
11.09.2026 23	24,00	46,75	42,77	3,97	28,948	26,315	2,632	4,00	3,50	0,197
12.09.2026 23	24,00	47,15	43,10	4,05	28,516	25,730	2,786	4,00	3,50	0,204
13.09.2026 23	24,00	47,30	43,26	4,04	28,126	25,312	2,814	4,00	3,50	0,203
14.09.2026 23	24,00	46,69	42,76	3,92	27,483	25,408	2,075	4,00	3,50	0,173
15.09.2026 23	24,00	47,69	43,44	4,25	27,582	25,080	2,502	4,00	3,50	0,197
16.09.2026 23	24,00	46,52	42,37	4,15	26,377	23,357	3,021	4,00	3,50	0,203
17.09.2026 23	24,00	42,05	38,57	3,48	24,810	22,033	2,777	4,00	3,50	0,163
18.09.2026 23	24,00	45,25	41,27	3,98	24,211	21,859	2,352	4,00	3,50	0,167
19.09.2026 23	24,00	44,90	41,05	3,85	25,436	23,122	2,314	4,00	3,50	0,166
20.09.2026 23	24,00	48,87	44,10	4,77	25,486	22,745	2,741	4,00	3,50	0,212
Среднее	24,00	44,84	41,26	3,59	26,341	23,652	2,688	4,00	3,50	0,176
Итого	744,00				816,562	733,225	83,337			5,441

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	24538,771	22360,200	0,000	248,689
20.09.2026	25355,332	23093,425	83,337	254,130

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru