

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.12.2025 23	24,00	68,10	59,61	8,49	28,959	25,635	3,324	4,000	3,500	0,396
22.12.2025 23	24,00	66,36	58,25	8,11	28,813	25,806	3,007	4,000	3,500	0,367
23.12.2025 23	24,00	66,36	58,19	8,17	28,776	25,752	3,024	4,000	3,500	0,368
24.12.2025 23	24,00	68,08	59,44	8,64	29,074	26,048	3,025	4,000	3,500	0,387
25.12.2025 23	24,00	70,18	60,84	9,34	29,182	26,023	3,159	4,000	3,500	0,417
26.12.2025 23	24,00	69,35	60,10	9,25	29,402	26,502	2,900	4,000	3,500	0,402
27.12.2025 23	24,00	71,23	61,82	9,41	29,288	26,089	3,198	4,000	3,500	0,424
28.12.2025 23	24,00	65,25	57,07	8,18	27,152	23,878	3,274	4,000	3,500	0,367
29.12.2025 23	24,00	64,73	56,85	7,88	27,561	24,302	3,259	4,000	3,500	0,361
30.12.2025 23	24,00	56,40	50,35	6,05	27,638	23,343	4,295	4,000	3,500	0,333
31.12.2025 23	24,00	47,63	41,86	5,77	30,214	25,916	4,298	4,000	3,500	0,297
01.01.2026 23	24,00	68,03	59,33	8,70	31,409	28,320	3,089	4,000	3,500	0,409
02.01.2026 23	24,00	71,14	61,77	9,38	30,185	27,443	2,742	4,000	3,500	0,409
03.01.2026 23	24,00	66,66	58,51	8,14	30,327	27,130	3,197	4,000	3,500	0,390
04.01.2026 23	24,00	66,56	58,38	8,18	30,651	27,728	2,924	4,000	3,500	0,378
05.01.2026 23	24,00	51,03	46,27	4,76	31,298	28,398	2,900	4,000	3,500	0,258
06.01.2026 23	24,00	65,64	57,77	7,87	31,306	28,667	2,638	4,000	3,500	0,360
07.01.2026 23	24,00	63,30	55,99	7,31	30,771	28,200	2,571	4,000	3,500	0,333
08.01.2026 23	24,00	65,20	57,47	7,72	30,600	28,038	2,561	4,000	3,500	0,346
09.01.2026 23	24,00	65,19	57,75	7,44	30,264	27,809	2,454	4,000	3,500	0,333
10.01.2026 23	24,00	65,34	57,57	7,76	30,330	27,930	2,400	4,000	3,500	0,337
11.01.2026 23	24,00	65,01	57,52	7,50	30,234	27,174	3,059	4,000	3,500	0,361
12.01.2026 23	24,00	65,02	57,34	7,68	30,128	27,060	3,068	4,000	3,500	0,365
13.01.2026 23	24,00	67,44	58,84	8,60	29,946	27,028	2,919	4,000	3,500	0,385
14.01.2026 23	24,00	71,24	62,23	9,01	29,807	26,817	2,989	4,000	3,500	0,409
15.01.2026 23	24,00	66,88	58,57	8,31	29,892	26,971	2,921	4,000	3,500	0,378
16.01.2026 23	24,00	60,68	53,61	7,07	30,338	27,185	3,152	4,000	3,500	0,341
17.01.2026 23	24,00	70,96	61,39	9,57	30,140	27,460	2,680	4,000	3,500	0,409
18.01.2026 23	24,00	72,50	63,07	9,42	29,793	26,405	3,389	4,000	3,500	0,446
19.01.2026 23	24,00	66,58	57,73	8,85	29,641	26,661	2,980	4,000	3,500	0,392
20.01.2026 23	24,00	67,90	58,61	9,30	29,706	26,775	2,931	4,000	3,500	0,404
Среднее	24,00	65,68	57,55	8,12	29,768	26,726	3,043	4,000	3,500	0,373
Итого	744,00				922,823	828,494	94,329			11,560

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.12.2025	21455,049	19690,723	188,134
20.01.2026	22377,872	20519,218	199,694

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru