

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	71,27	47,56	23,70	56,336	55,752	0,584	0,320	0,673	1,330	1,322
22.02.2026 23	24,00	69,32	44,47	24,85	48,893	48,350	0,543	0,319	0,681	1,209	1,201
23.02.2026 23	24,00	72,59	49,23	23,36	61,865	61,292	0,574	0,319	0,683	1,436	1,432
24.02.2026 23	24,00	71,89	49,09	22,80	62,008	61,400	0,607	0,315	0,683	1,408	1,400
25.02.2026 23	24,00	72,47	49,27	23,20	61,485	60,896	0,589	0,318	0,674	1,420	1,413
26.02.2026 23	24,00	73,71	49,65	24,06	60,965	60,398	0,567	0,318	0,668	1,464	1,453
27.02.2026 23	24,00	76,05	50,01	26,04	60,554	59,940	0,614	0,318	0,668	1,569	1,561
28.02.2026 23	24,00	73,72	48,77	24,95	60,397	59,773	0,624	0,318	0,668	1,503	1,491
01.03.2026 23	24,00	73,37	48,77	24,60	60,484	59,898	0,587	0,315	0,668	1,485	1,474
02.03.2026 23	22,71	59,90	42,71	17,19	58,231	57,587	0,644	0,295	0,594	1,000	0,990
03.03.2026 23	24,00	71,23	48,45	22,78	62,013	61,438	0,575	0,331	0,561	1,403	1,399
04.03.2026 23	24,00	73,81	49,98	23,83	61,901	61,325	0,576	0,334	0,561	1,477	1,461
05.03.2026 23	24,00	74,14	50,06	24,08	61,994	61,410	0,585	0,330	0,561	1,491	1,479
06.03.2026 23	24,00	74,86	50,54	24,32	62,269	61,666	0,603	0,334	0,561	1,511	1,500
07.03.2026 23	24,00	75,71	50,77	24,94	62,498	61,789	0,709	0,336	0,561	1,558	1,541
08.03.2026 23	24,00	73,75	49,98	23,77	62,569	61,947	0,622	0,335	0,561	1,487	1,472
09.03.2026 23	24,00	73,72	49,60	24,12	62,372	61,764	0,607	0,334	0,561	1,502	1,490
10.03.2026 23	24,00	74,07	50,13	23,94	62,610	62,018	0,592	0,336	0,561	1,500	1,485
11.03.2026 23	23,48	74,98	50,73	24,25	61,552	60,944	0,609	0,330	0,548	1,474	1,478
12.03.2026 23	24,00	71,13	48,73	22,40	60,601	60,027	0,575	0,323	0,525	1,363	1,344
13.03.2026 23	24,00	74,12	43,41	30,71	33,089	32,634	0,455	0,318	0,551	1,007	1,002
14.03.2026 23	24,00	71,75	35,29	36,46	22,088	21,692	0,396	0,321	0,575	0,804	0,791
15.03.2026 23	24,00	69,34	34,63	34,71	21,989	21,658	0,331	0,317	0,575	0,761	0,752
16.03.2026 23	24,00	70,21	39,79	30,43	29,907	29,486	0,421	0,316	0,591	0,911	0,897
17.03.2026 23	24,00	71,92	48,51	23,42	57,925	57,376	0,549	0,312	0,613	1,355	1,344
18.03.2026 23	24,00	70,22	47,94	22,28	57,981	57,450	0,531	0,313	0,613	1,289	1,280
19.03.2026 23	24,00	69,33	47,74	21,59	58,020	57,489	0,531	0,313	0,613	1,247	1,241
20.03.2026 23	24,00	66,53	46,56	19,96	58,198	57,648	0,550	0,247	0,557	1,154	1,151
Среднее	23,94	71,97	47,23	24,74	55,386	54,823	0,562	0,319	0,604	1,326	1,316
Итого	670,19				1550,796	1535,048	15,748			37,117	36,843

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.02.2026	24688,370	24461,045	536,186
20.03.2026	26239,166	25996,093	573,304

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru