

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	71,12	47,06	24,06	49,530	49,027	0,502	0,262	0,546	1,188	1,180
22.03.2026 23	24,00	70,27	44,63	25,64	42,739	42,264	0,475	0,268	0,555	1,093	1,084
23.03.2026 23	24,00	71,15	44,63	26,52	42,709	42,223	0,486	0,273	0,555	1,121	1,120
24.03.2026 23	24,00	72,70	45,12	27,58	42,493	41,993	0,499	0,272	0,595	1,168	1,158
25.03.2026 23	24,00	70,83	44,30	26,53	42,159	41,659	0,499	0,275	0,705	1,116	1,105
26.03.2026 23	24,00	68,61	43,34	25,27	41,873	41,379	0,494	0,273	0,745	1,055	1,046
27.03.2026 23	24,00	70,37	44,72	25,64	44,220	43,714	0,506	0,269	0,653	1,130	1,121
28.03.2026 23	24,00	69,74	43,96	25,79	42,253	41,770	0,483	0,258	0,638	1,087	1,077
29.03.2026 23	24,00	71,04	43,46	27,58	37,704	37,241	0,462	0,290	0,685	1,034	1,027
30.03.2026 23	24,00	69,42	37,89	31,53	25,746	25,356	0,390	0,300	0,645	0,811	0,800
31.03.2026 23	24,00	69,95	37,28	32,66	25,163	24,782	0,381	0,316	0,684	0,816	0,809
01.04.2026 23	24,00	67,26	36,72	30,54	25,469	25,068	0,400	0,292	0,656	0,778	0,766
02.04.2026 23	24,00	69,32	37,42	31,90	25,856	25,468	0,388	0,286	0,627	0,823	0,812
03.04.2026 23	24,00	69,24	37,84	31,40	25,931	25,610	0,321	0,287	0,627	0,813	0,804
04.04.2026 23	24,00	70,34	37,58	32,76	25,795	25,402	0,393	0,312	0,627	0,837	0,832
05.04.2026 23	24,00	71,09	37,94	33,15	25,723	25,306	0,417	0,316	0,660	0,852	0,839
06.04.2026 23	24,00	70,10	37,62	32,48	25,965	25,591	0,374	0,317	0,685	0,842	0,831
07.04.2026 23	24,00	68,99	39,57	29,42	30,737	30,284	0,453	0,315	0,692	0,901	0,891
08.04.2026 23	24,00	72,56	47,49	25,07	54,528	53,943	0,584	0,312	0,711	1,345	1,352
09.04.2026 23	24,00	73,59	48,16	25,43	54,518	53,957	0,561	0,312	0,711	1,382	1,372
10.04.2026 23	24,00	70,82	47,42	23,40	55,067	54,502	0,565	0,258	0,710	1,288	1,275
11.04.2026 23	24,00	71,19	47,66	23,54	55,404	54,859	0,545	0,255	0,709	1,297	1,291
12.04.2026 23	24,00	70,02	47,08	22,94	56,122	55,567	0,555	0,313	0,709	1,269	1,275
13.04.2026 23	24,00	65,89	45,15	20,74	54,655	54,133	0,522	0,296	0,634	1,126	1,123
14.04.2026 23	24,00	71,13	48,43	22,70	60,344	59,832	0,512	0,269	0,611	1,355	1,358
15.04.2026 23	24,00	73,01	45,68	27,32	34,775	34,356	0,418	0,251	0,698	0,946	0,939
16.04.2026 23	23,27	49,55	29,73	19,82	4,563	4,498	0,065	0,068	0,538	0,113	0,089
17.04.2026 23	24,00	22,44	21,81	0,63	0,000	0,000	0,000	-0,002	0,427	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	22,15	21,56	0,59	0,000	0,000	0,000	-0,002	0,427	0,000	0,000
Среднее	23,97	66,34	41,08	25,26	36,277	35,855	0,422	0,259	0,637	0,951	0,944
Итого	695,26				1052,038	1039,786	12,252			27,587	27,376

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	26239,166	25996,093	573,304
20.04.2026	27291,204	27035,879	600,890

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru