

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	63,01	56,06	6,95	29,878	26,612	3,266	4,000	3,500	0,349
22.03.2026 23	24,00	62,18	55,43	6,75	30,258	26,469	3,789	4,000	3,500	0,367
23.03.2026 23	24,00	63,06	56,22	6,84	30,280	26,932	3,348	4,000	3,500	0,350
24.03.2026 23	24,00	64,35	57,29	7,06	30,582	26,982	3,600	4,000	3,500	0,374
25.03.2026 23	24,00	62,66	55,88	6,78	30,337	27,163	3,174	4,000	3,500	0,343
26.03.2026 23	24,00	60,52	53,98	6,54	30,193	26,761	3,432	4,000	3,500	0,339
27.03.2026 23	24,00	62,77	55,76	7,01	29,870	27,107	2,762	4,000	3,500	0,325
28.03.2026 23	24,00	61,65	54,99	6,66	30,401	26,875	3,525	4,000	3,500	0,352
29.03.2026 23	24,00	62,57	55,60	6,97	29,138	25,670	3,468	4,000	3,500	0,351
30.03.2026 23	24,00	62,05	55,63	6,42	30,016	27,344	2,673	4,000	3,500	0,306
31.03.2026 23	24,00	62,01	55,35	6,66	29,652	27,121	2,530	4,000	3,500	0,302
01.04.2026 23	24,00	59,95	53,63	6,32	30,338	27,284	3,055	4,000	3,500	0,315
02.04.2026 23	24,00	61,69	55,20	6,49	30,035	27,131	2,904	4,000	3,500	0,318
03.04.2026 23	24,00	61,79	55,37	6,42	29,875	27,183	2,691	4,000	3,500	0,307
04.04.2026 23	24,00	62,25	55,37	6,88	30,050	27,023	3,027	4,000	3,500	0,332
05.04.2026 23	24,00	62,95	56,31	6,64	30,085	26,648	3,437	4,000	3,500	0,350
06.04.2026 23	24,00	62,35	55,69	6,66	30,044	26,843	3,201	4,000	3,500	0,337
07.04.2026 23	24,00	60,72	54,29	6,43	30,261	26,794	3,467	4,000	3,500	0,338
08.04.2026 23	24,00	60,93	54,30	6,63	28,206	25,206	3,000	4,000	3,500	0,311
09.04.2026 23	24,00	63,19	56,28	6,91	31,067	27,224	3,843	4,000	3,500	0,382
10.04.2026 23	24,00	62,04	55,40	6,64	30,675	27,811	2,864	4,000	3,500	0,326
11.04.2026 23	24,00	62,17	55,22	6,96	30,700	27,126	3,575	4,000	3,500	0,365
12.04.2026 23	24,00	61,29	54,60	6,69	30,546	27,247	3,298	4,000	3,500	0,341
13.04.2026 23	24,00	56,67	50,88	5,79	31,002	27,630	3,372	4,000	3,500	0,311
14.04.2026 23	24,00	59,59	53,19	6,39	27,272	24,024	3,249	4,000	3,500	0,310
15.04.2026 23	24,00	63,58	56,55	7,03	30,334	27,463	2,872	4,000	3,500	0,340
16.04.2026 23	23,27	38,89	35,23	3,66	27,055	24,351	2,704	4,000	3,500	0,165
17.04.2026 23	24,00	64,37	56,64	7,73	29,958	27,231	2,727	4,000	3,500	0,348
18.04.2026 23	24,00	62,09	54,94	7,15	30,061	26,894	3,167	4,000	3,500	0,347
19.04.2026 23	24,00	61,79	54,71	7,08	30,298	26,733	3,565	4,000	3,500	0,363
20.04.2026 23	24,00	62,01	54,64	7,37	29,681	27,348	2,333	4,000	3,500	0,313
Среднее	23,98	61,20	54,54	6,66	29,940	26,782	3,159	4,000	3,500	0,332
Итого	743,26				928,150	830,230	97,920			10,278

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	24127,356	22084,958	220,987
20.04.2026	25055,506	22915,187	231,264

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru