

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.06.2026 по 20.07.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P1, МПа	P2, МПа	
21.06.2026 23	24,00	53,57	48,72	4,85	33,015	30,723	2,292	0,39	0,34	0,243
22.06.2026 23	24,00	53,89	49,06	4,83	33,641	30,833	2,808	0,39	0,34	0,266
23.06.2026 23	24,00	53,70	48,91	4,79	33,975	31,038	2,936	0,39	0,34	0,270
24.06.2026 23	24,00	53,61	49,10	4,51	33,434	30,972	2,462	0,39	0,34	0,243
25.06.2026 23	24,00	49,09	45,55	3,54	30,987	28,260	2,727	0,39	0,34	0,204
26.06.2026 23	24,00	48,68	45,10	3,58	31,198	28,824	2,374	0,39	0,34	0,192
27.06.2026 23	24,00	48,16	44,44	3,72	31,334	28,216	3,118	0,39	0,34	0,220
28.06.2026 23	24,00	47,98	44,23	3,76	30,725	28,005	2,720	0,39	0,34	0,205
29.06.2026 23	24,00	50,23	46,06	4,17	30,786	27,667	3,119	0,39	0,34	0,236
30.06.2026 23	24,00	49,79	45,89	3,91	30,832	27,998	2,835	0,39	0,34	0,218
01.07.2026 23	24,00	34,34	33,32	1,02	30,769	28,429	2,341	0,39	0,34	0,092
02.07.2026 23	24,00	36,46	34,07	2,40	30,164	28,325	1,839	0,39	0,34	0,112
03.07.2026 23	24,00	46,74	43,15	3,59	32,203	30,069	2,134	0,39	0,34	0,184
04.07.2026 23	24,00	51,01	46,93	4,08	31,551	28,725	2,826	0,39	0,34	0,229
05.07.2026 23	24,00	49,20	45,23	3,98	31,318	28,552	2,766	0,39	0,34	0,218
06.07.2026 23	24,00	48,78	44,80	3,98	32,112	29,494	2,618	0,39	0,34	0,216
07.07.2026 23	24,00	48,90	44,99	3,91	31,757	29,278	2,479	0,39	0,34	0,209
08.07.2026 23	24,00	50,57	46,44	4,13	30,848	27,694	3,154	0,39	0,34	0,237
09.07.2026 23	24,00	51,70	47,27	4,43	30,913	28,120	2,793	0,39	0,34	0,236
10.07.2026 23	24,00	51,80	47,37	4,44	30,859	28,287	2,572	0,39	0,34	0,228
11.07.2026 23	24,00	53,10	48,14	4,96	23,473	21,399	2,074	0,39	0,34	0,191
12.07.2026 23	24,00	53,34	48,76	4,58	29,683	26,872	2,811	0,39	0,34	0,241
13.07.2026 23	23,99	52,81	48,63	4,18	29,210	26,565	2,645	0,39	0,34	0,220
14.07.2026 23	24,00	45,91	42,65	3,26	28,830	26,022	2,808	0,39	0,34	0,182
15.07.2026 23	23,99	54,81	50,10	4,71	29,794	27,279	2,515	0,39	0,34	0,236
16.07.2026 23	24,00	54,13	49,49	4,63	29,661	27,201	2,460	0,39	0,34	0,229
17.07.2026 23	24,00	54,95	50,27	4,67	30,622	28,054	2,568	0,39	0,34	0,241
18.07.2026 23	24,00	55,37	50,60	4,77	30,898	28,493	2,406	0,39	0,34	0,239
19.07.2026 23	24,00	55,08	50,52	4,56	31,273	28,781	2,492	0,39	0,34	0,238
20.07.2026 23	24,00	56,16	51,36	4,80	32,303	29,237	3,066	0,39	0,34	0,274
Среднее	24,00	50,46	46,37	4,09	30,939	28,314	2,625	0,39	0,34	0,218
Итого	719,99				928,167	849,411	78,756			6,548

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.06.2026	26921,979	24609,792	0,000	250,666
20.07.2026	27850,146	25459,204	78,756	257,214

Отчет подготовил: инженер-программист

Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru