

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 7 блок 1

Номер прибора: 15265

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м3	V4, м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	47,50	43,92	3,58	31,246	28,308	2,938	4,00	3,50	0,208
22.08.2026 23	24,00	47,42	43,93	3,49	31,476	28,463	3,013	4,00	3,50	0,209
23.08.2026 23	24,00	47,26	43,91	3,35	31,021	27,629	3,392	4,00	3,50	0,216
24.08.2026 23	24,00	46,28	43,10	3,18	30,847	27,164	3,683	4,00	3,50	0,217
25.08.2026 23	24,00	44,57	41,74	2,83	32,021	28,238	3,783	4,00	3,50	0,209
26.08.2026 23	24,00	38,19	36,27	1,92	28,882	24,988	3,894	4,00	3,50	0,160
27.08.2026 23	24,00	44,92	41,85	3,07	31,720	28,293	3,427	4,00	3,50	0,203
28.08.2026 23	23,82	43,64	40,74	2,90	28,122	24,758	3,364	4,00	3,50	0,183
29.08.2026 23	24,00	43,88	40,91	2,97	31,467	28,334	3,133	4,00	3,50	0,188
30.08.2026 23	24,00	43,21	40,37	2,84	31,979	28,231	3,747	4,00	3,50	0,202
31.08.2026 23	24,00	40,09	37,84	2,25	31,994	28,502	3,492	4,00	3,50	0,170
01.09.2026 23	24,00	42,26	39,53	2,72	28,816	25,495	3,322	4,00	3,50	0,174
02.09.2026 23	24,00	45,65	42,29	3,36	31,751	28,471	3,280	4,00	3,50	0,210
03.09.2026 23	24,00	45,79	42,26	3,53	30,450	27,461	2,989	4,00	3,50	0,201
04.09.2026 23	24,00	45,99	42,60	3,38	27,050	24,447	2,604	4,00	3,50	0,180
05.09.2026 23	24,00	46,66	43,18	3,48	30,931	27,761	3,170	4,00	3,50	0,210
06.09.2026 23	24,00	45,97	42,63	3,34	31,151	27,801	3,349	4,00	3,50	0,210
07.09.2026 23	24,00	44,38	41,36	3,02	31,646	27,896	3,751	4,00	3,50	0,213
08.09.2026 23	24,00	45,47	42,13	3,34	33,277	29,715	3,562	4,00	3,50	0,223
09.09.2026 23	24,00	44,96	41,69	3,26	31,701	28,072	3,630	4,00	3,50	0,216
10.09.2026 23	24,00	43,88	40,84	3,04	31,456	28,096	3,360	4,00	3,50	0,199
11.09.2026 23	24,00	47,41	43,67	3,74	31,136	27,674	3,462	4,00	3,50	0,229
12.09.2026 23	24,00	47,79	43,96	3,83	31,048	27,467	3,581	4,00	3,50	0,237
13.09.2026 23	24,00	47,85	44,08	3,76	31,314	27,989	3,326	4,00	3,50	0,227
14.09.2026 23	24,00	47,32	43,54	3,77	31,506	27,836	3,670	4,00	3,50	0,238
15.09.2026 23	24,00	48,26	44,35	3,91	31,519	27,626	3,893	4,00	3,50	0,253
16.09.2026 23	24,00	46,86	43,25	3,61	31,961	28,853	3,107	4,00	3,50	0,216
17.09.2026 23	24,00	43,30	40,00	3,31	31,588	28,456	3,132	4,00	3,50	0,194
18.09.2026 23	24,00	45,84	42,37	3,48	29,214	26,054	3,160	4,00	3,50	0,202
19.09.2026 23	24,00	45,53	42,15	3,38	32,143	29,058	3,085	4,00	3,50	0,204
20.09.2026 23	24,00	49,63	45,50	4,13	32,017	29,067	2,950	4,00	3,50	0,233
Среднее	23,99	45,41	42,13	3,28	31,047	27,684	3,363	4,00	3,50	0,208
Итого	743,82				962,452	858,201	104,251			6,433

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	28803,300	26319,907	0,000	264,454
20.09.2026	29765,752	27178,108	104,251	270,887

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru